



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Elektronickou poštou /Josephine/

zaujemca

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ÚtVO/32915-
70386/18/Lí

Vybavuje/linka
Ing. Lalík/0915972143

Trnava
31.07.2018

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 10192 - WYP
„Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave”
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 10192-WYP „**Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave**” Vám v zmysle § 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) zasielame vysvetlenie súťažných podkladov (SP), nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP.

Otázka č.1:

Dobrý deň, prosím viete špecifikovať o aký typ oplotenia sa jedná vo výkaze výmer k predmetnej zákazke?

položka - č. 27 Zhotovenie a dodávka oplotenia nepriehľadného výšky 1,8m m 3,100 m

Odpoveď:

položku č.27, treba zrealizovať z betónového nepriehľadného oplotenia barierového, (stĺpy prierezu H a dosková výplň) výšky 1,8m základného prevedenia, prípadnú dĺžkovú nezrovnalosť treba korigovať zapílením.

S pozdravom

Ing. Miroslav Lalík, v. r.
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
na základe písomného poverenia