



Punkt A:
-wpięcie w istniejący rurociąg ciepły dn125/225
Odcinek A-B
-długość L=31mb, dn 125/225
Punkt B
-trójnik wznosny dn125/225 -dn65/140
Odcinek B-C
-długość L=6mb, dn 65/140
Punkt C
Prześciele gazo i wodoszczelne przez ścianę
zewnętrzną, przejście z zastosowaniem pierścieni
uszczelniających, za ścianą zewnętrzną zastosować
zawory odcinające dn 65 do wspawania (pozycja
zamontowania tj. pion/poziom - do ustalenia na
budowie), przed zaworami odcinającymi obejście
dn20 z zaworem odcinającym do wspawania dn20
Odcinek C-D
-długość L=27mb, dn 125/225
Punkt D
-trójnik wznosny dn125/225 -dn65/140
Odcinek D-E
-długość L=4,5mb, dn 65/140
Punkt E
zasłepienie rurociągów (dennice), muły końcowe
Odcinek D-F
-długość L=65mb, dn 125/225
Punkt F
-trójnik wznosny dn125/225 -dn125/225,
redukcja dn125/225-dn80/160
Odcinek F-G
-długość L=19mb, dn 125/225
Punkt G
Prześciele gazo i wodoszczelne przez ścianę
zewnętrzną, przejście z zastosowaniem pierścieni
uszczelniających, za ścianą zewnętrzną zastosować
zawory odcinające dn 125 do wspawania (pozycja
zamontowania tj. pion/poziom - do ustalenia na
budowie), przed zaworami odcinającymi obejście
dn20 z zaworem odcinającym do wspawania dn20
Odcinek G-H
-długość L=10mb, dn 80/160
Punkt H
-trójnik wznosny dn80/160 -dn65/140
redukcja dn80/160 - dn65/140
Odcinek H-I
-długość L=19mb, dn 65/140
Punkt I
Prześciele gazo i wodoszczelne przez ścianę
zewnętrzną, przejście z zastosowaniem pierścieni
uszczelniających, za ścianą zewnętrzną zastosować
zawory odcinające dn 65 do wspawania (pozycja
zamontowania tj. pion/poziom - do ustalenia na
budowie), przed zaworami odcinającymi obejście
dn20 z zaworem odcinającym do wspawania dn20
Odcinek H-J
-długość L=64mb, dn 65/140
Punkt J
Prześciele gazo i wodoszczelne (konieczność
zastosowania: po wykonaniu wykupu w okolicach
ściany zewnętrznej) przejście z zastosowaniem
pierścieni uszczelniających, Zastosować kolana
wejściowe do budynku, za ścianą zewnętrzną
zastosować zawory odcinające dn 65 do wspawania
w pozycji pionowej, przed zaworami odcinającymi
obejście dn20 z zaworem odcinającym do wspawania
dn20

- projektowane przyłącza ciepłne
- rzędna dna rurociągu ciepłego
- A-I punkty charakterystyczne przyłączy ciepłych
- średnica rurociągów ciepłych

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90			
Zadanie inwestycyjne	Budowa przyłączy ciepłych		
Adres budowy	pow. sochaczewski, m. Sochaczew, Obręb 0010, dz. nr ew. 1906/21, 1906/20, 1906/19, 1906/23, 1906/22		
Inwestor	PEC SP. Z O.O. 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90	Data:	v 2026
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - przyłącza ciepłne	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Tomasz Grzeszczak	Rys.	1