

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - UMIESTNENIE POSTREKOVAČOV

LEGENDA:

- POSTŘÍKOVAČ CELOKRUHOVÝ - DOSTŘÍK 24 - 26 M
- POSTŘÍKOVAČ S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ - DOSTŘÍK 24 - 26 M
- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA - MODULÁRNÍ
- HYDRANT
- HDPE POTRUBÍ DN/OD 90 PN 10
- HDPE POTRUBÍ DN/OD 63 PN 10
- OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POSTŘÍKOVAČŮ
- ZAVLAŽOVANÉ ZÓNY JEDNOTLIVÝCH POSTŘÍKOVAČŮ

POZNÁMKY:

- Q = 300-500 L/MIN PŘI TLAKU 85 M VODNÍHO SLOUPCE NA OKRAJI HRACÍ PLOCHY  
MAXIMÁLNÍ VELIKOST FILTRAČNÍHO DISKU 200 MIKRONŮ.
- VEDENÍ POTRUBÍ JE SCHEMATICKÉ A MŮŽE BÝT  
UPRAVENO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY A ČIDLA BUDE UPŘESNĚNO  
INVESTOREM A INSTALAČNÍ FIRMOU

± 1257400.00

POZNÁMKA:

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY.

± 0,000 = 146,60 mnm Bpv = ÚROVEŇ OKRAJE HŘIŠTĚ

KONTOLOVAL	ING. ARCH. DUŠAN KMETY	M2plan s.r.o.
PROJEKTOVAL	MICHAL JANEČKA, DIS	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA	M2plan s.r.o. - projekční kancelář Moravni 108, 687 24 Uherský Ostroh janecka@m2plan.cz www.M2plan.cz tel.: 604 452 123 IČO: 045 47 136
STAVBA:	BEZBARIÉROVÉ DVOJIHRISKO NA SLÁVII PARC.Č. 3540/10, 3540/11, 3544/4, TRNAVA	DATUM VII.2018
OBJEKT:	SO1 - REVITALIZÁCIA BEZBARIÉROVÉHO IHRISKÁ	STUPEŇ Projekt pre realizáciu stavby
OBSAH:	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM – UMIESTNENIE POSTREKOVAČOV	Č.ZAK. 132/2018
		MÉRITKO 1:500
		PARÉ Č.V. D.6

