



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FO-5-2-11

CEMOS s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava

Váš list zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Miesto a dátum
05.06.2025	019767/2025/Fj	Mgr. Fuksová 0948 986 055	Bratislava, 20.06.2025

Vec:

Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. /ďalej len BVS/ k projektovej dokumentácii k stavebnému zámeru pre stavbu: „Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska“, k. ú. Petržalka
Investor: Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava, vz. CEMOS s.r.o./OP1000163210 /.

K Vašej žiadosti doručenej dňa 05.06.2025 zaujímame z hľadiska BVS nasledovné stanovisko:

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Predmetom stavby je zabezpečiť bezpečné a plnohodnotné dobudovanie nového asfaltového chodníka od zastávky MHD „Lubovnianska“ s vybudovaním bezbarierového priechodu pre chodcov cez Krásnohorskú ulicu a následne prepojenie nového asfaltového chodníka k existujúcemu chodníku na druhej strane miestnej cesty. Chodník sa navrhuje vybudovať na úkor existujúcej zatravnenej plochy. V mieste napojenia bezbarierovej úpravy chodníka na existujúcu vozovku na ceste ulici Krásnohorská sa navrhuje kolmé zapílenie existujúcej vozovky v celej jej hrúbke s kompletným vybúraním a následne sa osadia nové cestné betónové obrubníky.

Odvodnenie zrážkovej vody z navrhovaného chodníka bude navrhnutým 2,0 % priečnym sklonom do okolitého terénu (trávnik). Odvodnenie zrážkových vôd z vozovky zostáva bez zmeny, jedná sa o existujúcu komunikáciu, ktorá je odvodnená do uličných vpustov.

VYJADRENIE BVS

Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území podľa podkladov BVS GIS navrhovanej stavby: „Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska“ **sa nachádzajú vodohospodárske zariadenia v správe BVS, a.s. verejný vodovod DN 300 LT a kanalizačný zberač DN 1200 ZBET a DN 4200/3300.**

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 7⁰⁰–18⁰⁰ **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, **Web:** www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., **IBAN:** SK07 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX;

SLSP, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

Klasifikácia dokumentu:
CHRÁNENÉ

K stavebnému zámeru pre stavbu: „Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska“ **nemáme námietky**, len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kothaj, 0911 778 612) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Čonka, 0940 611 728).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 je pásmo ochrany verejného vodovodu DN 300 LT 1,8 m od osi potrubia na obe strany, pri verejnej kanalizácii DN 1200 ZBET je 3 m od osi potrubia na obe strany, pri kanalizačnom zberači DN 4200/3300 5m od okraja potrubia na obe strany.
4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
5. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu **žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie** a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
6. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
7. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
8. **Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi žiadame vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.**
9. Zahájenie výkopových prác **žiadame** v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
10. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

11. V prípade poškodenia vodohospodárskeho zariadenia v správe BVS, a.s., žiadame ho uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.

12. **Upozorňujeme, že nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné zriaďovať skládky vybúraného materiálu.**

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z navrhovaného chodníka do okolitého trávnikar **nemáme námietky.**

Vyjadrenie BVS je platné 1 rok.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

S pozdravom



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing. Júlia Baranová".

Ing. Júlia Baranová
vedúca oddelenia vyjadrovacích činností

Prílohy:

Projektová dokumentácia

Plnomocenstvo

Situácia z GIS BVS

Upozornenie

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. e/ zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov

V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ zákona č. 442/2002 Z. z.

