



UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P. O. BOX 216
850 00 Bratislava 5
Tel.: 02/594 22 222
Fax.: 02/594 22 200

CEMOS, s. r. o.
Mlynské nivy 70
82105 Bratislava

Naše číslo : 954/2025

Váš list číslo:

zo dňa: 16.5.2025

vybavuje: Ing. S. Oravcová

Vec: Záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru stavby „VYBUDOVANIE NOVÉHO PRIECHODU PRE CHODCOV A DOBUDOVANIE CHODNÍKA V KRIŽOVATKE ULÍC KRÁSNOHORSKÁ A BETLIARSKA “

Miesto stavby: Bratislava Petržalka, križovatka ulíc Krásnohorská a Betliarska

Spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej ako „spoločnosť UPC“) bola doručená Vaša Žiadosť o záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru zo dňa 16.5.2025 (ďalej ako „Žiadosť“). Spoločnosť UPC na základe doručenej Žiadosti uvádza, že v mieste stavby sa nachádzajú siete technického vybavenia spoločnosti UPC.

Spoločnosť UPC zdôrazňuje, že pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržanie nasledovných podmienok:

1. pred zahájením zemných prác je potrebné **objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení e-mailom na adrese bratislava_vyjadenie@upc.sk. Objednávku je potrebné doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia a **pripojiť k nej toto záväzné vyjadrenie,**
2. **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej ako „Zákon o elektronických komunikáciách“) a príslušných STN,
3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou sietí a zariadení spoločnosti UPC, aby pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení, vrátane ich ochranných pásiem pracovali so zvýšenou opatrnosťou a **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje)**, tzn. len ručný výkop,
4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia sietí, a to +-30 cm od vyznačenej polohy,
5. v prípade obnaženia zariadení (sietí) spoločnosti UPC je potrebné zabezpečiť ich ochranu,
6. pred zásypom je potrebné prizvať zástupcu spoločnosti UPC na obhliadku miesta obnažených zariadení (sietí), či dané siete nie sú porušené,
7. zásyp zariadení (sietí) spoločnosti UPC je možné vykonať predpísaným sytkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad sieťami,
8. križovanie so sieťou spoločnosti UPC je nutné realizovať popod sieť spoločnosti UPC.
9. bezodkladné oznámenie každého poškodenia sietí a zariadení spoločnosti UPC na tel. číslo **0905 453 994 Tomáš Toth**, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Toto vyjadrenie platí 1 rok od vydania.

Spoločnosť UPC zároveň poukazuje na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany siete v zmysle tohto vyjadrenia môže viesť k porušeniu všeobecných právnych predpisov.

V Bratislave: 19.5.2025

S pozdravom

Ing. Svetlana Oravcová
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.



UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
IČO: 35 971 967
IČ DPH: SK2022117405

Príloha: informatívny zakres

UPC coax.kábel

Betliarska

