

Otázka č. 21:

Vo VV SO 410.1 v ktorom je potrebné oceniť podľa Vašej následovnej odpovede na otázku č.12:

„Objekt SO 410.1 rieši technologické zariadenia a ich základy, t. j. 2 označníky s informačnými tabuľami a 1 automat na lístky. Pri ocenení je potrebné vychádzať z projektovej dokumentácie, v ktorej sú definované typy, rozmery, spôsob a miesto montáže jednotlivých prvkov.“

Nakoľko sa jedná o 2 rôzne zariadenie ktorých je celkový počet ks 3

A to:

2 ks označníky s informačnými tabuľami a 1 ks automat na lístky.

Nie je možné preto určiť rovnakú jednotkovú cenu pri položkách č. 5 Označníky zastávky MHD a automaty na lístky, kotviaci materiál a chemické kotvy, podružný materiál – 3 ks

Otázka č. 2:

12 Základový prefabrikát pod MHD označník 3 ks

Nakoľko označník MHD a automat na lístky sú úplne rozdielne zariadenia, čo vyplýva aj s predloženej projektovej dokumentácie

Žiadame VO aby zriadil nápravu a jednoznačne vykázal tieto položky.

Odpoveď č. 21:

Verejný obstarávateľ za účelom jednoznačného ocenenia predmetných položiek zverejňuje upravený výkaz výmer, v ktorom boli v objekte SO 410.1 pôvodné položky rozdelené na:

- samostatnú položku pre 2 ks označníkov s informačnými tabuľami,
- samostatnú položku pre 1 ks automatu na lístky.

Uvedená úprava nemá vplyv na rozsah predmetu zákazky ani na celkovú výmeru, keďže ide výlučne o rozdelenie pôvodnej položky z dôvodu jednoznačného ocenenia.

Táto úprava nemá vplyv na rozsah predmetu zákazky ani na celkovú výmeru, keďže došlo len k prerozdeleniu pôvodnej položky pre lepšiu prehľadnosť.

Otázka č. 22:

Vzhľadom na zmenu lehoty na predkladanie ponúk žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie lehoty viazanosti ponúk, respektíve o potvrdenie, že lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31. 12. 2026.

Odpoveď č. 22:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že lehota viazanosti ponúk zostáva nezmenená a je stanovená do 31. 12. 2026.

Otázka č. 23:

V stavebnom objekte SO403.1.4 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – VSD sa nachádzajú okrem iných aj nasledujúce položky:

19 K 460200323.S150 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 150 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení m 856,000

20 K 460560323.S150 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 150 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3 m 856,000

Podľa projektovej dokumentácie predmetného stavebného objektu, sú rozmery káblových rýh 50x150cm.

Prosíme o vysvetlenie/opravu nesúladu medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou.

Odpoveď č. 23:

Vo výkaze výmer (VV) bol v dotknutých položkách chybný popis šírky výkopu. Správna šírka výkopu je 50 cm v súlade s projektovou dokumentáciou (PD).

Vo výkaze výmer, ktorý verejný obstarávateľ zverejňuje, je upravený popis nasledujúcich položiek:

- 19 K 460200323.S150 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení (m | 856,000)
- 20 K 460560323.S150 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy, 50 cm širokej a 150 cm hlbkej v zemine triedy 3 (m | 856,000)

Výmera položiek je správna. Uvedená úprava predstavuje opravu popisu položiek a nemá vplyv na celkový výkaz výmer ani na nacenenie predmetu zákazky.

Otázka č. 24:

V stavebnom objekte SO403.1.4 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – VSD

sa nachádzajú okrem iných aj nasledujúce položky:

19 K 460200323.S150 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 150 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení m 856,000

20 K 460560323.S150 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 150 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3 m 856,000

Podľa projektovej dokumentácie predmetného stavebného objektu, by mala byť výmera predmetných položiek cca. 60 m

Prosíme o vysvetlenie/opravu nesúladu medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou.

Odpoveď č. 24:

Výmera uvedená vo výkaze výmer je správna. Z projektovej dokumentácie vyplýva, že dĺžka výkopu pre jedno káblové vedenie je približne **200 m**. Keďže ide o **štyri paralelné káblové**

vedenia, celková výmera predstavuje približne **800 m**, čo zodpovedá údajom vo výkaze výmer.