

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA: ROZVÁDZAČ RM1 a MS01


ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

Plastová rozvodnica - KRYTIE: IP68

Obsah:

LIST:

- RM1 - Vstupná silová časť, Zdroj 24=, Bezpečnostný odpojovač 400V, Napájanie PLC
- MS01 - Ovládanie systému, Riadiace PLC
- 2 x PLC - DI 1,2 - Vstupy od snímačov
- Silové zapojenie 8 x šnek
- Zapojenie pojazdu, chladenie pojazdu, 2 x el. mag. ventil, PLC DO1 Výstupy na relé, Maják
- Zapojenie PLC DO 2, Zapojenie stykačov, Zapojenie 2 x PLC DI 3,4



ROZVODNÁ SIEŤ RM1:

Prívod: 3+PE str. 50Hz, AC 400/TN-C

Silové obvody: 3+PE str. 50Hz, AC 400/TN-C

Ovládanie: 2+PE 24Vjs, TN-S, PELV

ROZVODNÁ SIEŤ MS01:

Ovládanie: 2+PE 24Vjs, TN-S, PELV

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE STN33200-4-4/1412

Ochrana izolovaním živých častí

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM PRI PORUČHE STN33200-4-4/1413

Ochrana samočinným odpojením napájania

 Automation & Business, s.r.o.				Navrhol a Schválil		Erik Petlák, MSc.	
Teplická 222/161, Piešťany 92101				Zodp. projektant		Andrej Kralovič	
				Vpracoval		Andrej Kralovič	
Miesto stavby	Lycos Malt s.r.o., Sladovníčka 15 917 01 Trnava						
Investor	Lycos Malt s.r.o., Sladovníčka 15 917 01 Trnava, IČO 35782803						
Názov stavby	Rekonštrukcia kľúčiarne						
Projekt:	Obracač Sladu		ELEKTROINŠTALÁCIA				
Obsah výkresu	PREHLADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RM1 a MS01				Výkres č. 1		
Stupeň	PDpSP	Dátum	Oktober 2025	Formát	6 x A4	Mierka	N

