



Bratislava, 22.07.2020
Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Úprava vykurovania v objekte ZUŠ Daliborovo nám. 2 Bratislava“ vyhlásenom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č.146/2020 zo dňa 13.07.2020 pod značkou 24797 – WNP, boli doručené nasledovné otázky záujemcov:

Otázka č. 1:

Vo výkaze - výmer (časť UK) A.3 Rúrový materiál - píše sa Hliník plast rúra , ale rozmery rúr, ktoré sú vo výkaze sa používajú pri medených rúrach. Máme teda uvažovať s nacením hliník plast rúr, alebo medených rozvodov?

Odpoveď na otázku č. 1:

Pôvodne verejný obstarávateľ uvažoval s medeným potrubím, ale z hľadiska úspory sa rozhodol pre plast hliníkové potrubie. V tabuľke červeným uvádzame správne rozmery plast hliníkového rozvodu:

Ekvivalentný rozmer potrubia z Hliník-plastu ku medenému potrubiu, ktorého rozmer je uvedený v tabuľke:

<i>A.3 Rúrový materiál</i>				
33	Hliník plast			
	Meď 15x1.0 ; ekvivalent AL-plast je: ... PEX-AL-PEX 16x2,0mm		bm	222
	Meď 18x1.0; PEX-AL-PEX 20x2,0 mm		bm	118
	Meď 22x1.0; PEX-AL-PEX 26x3,0 mm		bm	160
	Meď 28x1.0; PEX-AL-PEX 32x3,0 mm		bm	154
	Meď 35x1.5; PEX-AL-PEX 40x3,5 mm		bm	32
	Meď 42x1.5; PEX-AL-PEX 50x4,0 mm		bm	12

Verejný obstarávateľ upravuje Prílohu č. 1: Výkaz výmer na vykurovanie s uvedenými položkami. Upravené položky resp. pridaná položka je v aktualizovanej Prílohe č. 1 Výkaz výmer na vykurovanie vyznačená červeným písmom.

Otázka č. 2:

V technickej správe sa spomína, že plynové potrubie sa demontuje a že nové potrubie sa napojí do jestvujúceho merania, t. j. to by malo byť vonku v miestach, kde sa nachádza plynomer. Platí táto požiadavka? Nebude lepšie z hľadiska prípadnej rozkopávky a krátkosti času využiť resp. napojiť novú plynovú kotolňu z potrubia pri vstupe do budovy?

Odpoveď na otázku č. 2:



Uvedená požiadavka platí. V súčasnosti sú existujúce Gamatky napojené na dva plynomery. Pre nové rozvody UK bude postačovať jeden plynomer, druhý plynomer sa zruší.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer UK sa pri časti A.2 armatúry položka 25 píše radiátorový ventil s term. hlavicou... Nakoľko radiátory VKP (ventil kompak) už obsahujú termostatický ventil máme za to, že táto položka je duplicitná. Malo by sa jednať iba o termostatickú hlavicu. Je to prosím tak?

Odpoveď na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ zohľadnil pripomienku záujemcu a poskytuje záujemcom aktualizovanú Prílohu č. 1 Výkaz výmer na vykurovanie v časti A.2 Armatúry položka č. 25 so skráteným popisom Radiátorová termostatická hlavica DN15, M30x1,5. Upravená položka je v Prílohe č. 1 Výkaz výmer na vykurovanie vyznačená červeným písmom.

Otázka č. 4:

V technickej správe sa píše, že komín bude vyústnený cez bočnú stenu von. Toto riešenie však norma nedovoľuje. Máme to chápať, že spalínovod pôjde von cez stenu a následne vertikálne 1,5 m nad strechu budovy?

Odpoveď na otázku č. 4:

Áno, spalínovod musí byť vedený von cez stenu a následne vertikálne 1,5 m nad strechu budovy.

Otázka č. 5:

Demontované Gamatky treba zlikvidovať, alebo ostávajú ZUŠ ?

Odpoveď na otázku č. 5:

Demontované Gamatky bude potrebné zlikvidovať.

V zmluve o dielo v článku VII. Podmienky vykonania diela v bode 7.19 sa uvádza, cit.: Zhotoviteľ berie na vedomie, že jestvujúci kovový odpad predstavuje majetok objednávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) objednávateľa odvozom do výkupu šrotu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným zhotoviteľom.

Otázka č. 6:

Kto má vykonať stavebné úpravy v miestnosti pre kotolňu - búranie priečok, WC a pod.

Odpoveď na otázku č. 6:

Verejný obstarávateľ uvažoval iba so stavebnými úpravami malého rozsahu, nakoľko nové kotle budú zavesené na stenu v miestnosti súčasného WC, kde bude dostatočný priestor pre ich umiestnenie, nepredpokladá búranie priečok. Verejný obstarávateľ doplnil Prílohu č. 1: Výkaz výmer na vykurovanie v časti B. Montáž o položku č. 9 so skráteným popisom: Potrebné stavebné úpravy, kde uchádzač uvedie cenu za predpokladané stavebné úpravy. Upravené položky resp. pridaná položka je v upravenej Prílohe č. 1 Výkaz výmer na vykurovanie vyznačená červeným písmom.

Otázka č. 7:

Výkaz výmer neobsahuje vŕtanie otvorov pre nové rozvody UK.



Odpoveď na otázku č. 7:

Verejný obstarávateľ doplnil Prílohu č. 1: Výkaz výmer na vykurovanie v časti B. Montáž o položku č. 9 so skráteným popisom: Potrebné stavebné úpravy, kde uchádzač započíta aj cenu za vrtanie otvorov pre nové rozvody UK .

Otázka č. 8:

Výkaz výmer neobsahuje protipožiarnu ochranu - protipožiarne dvere a výbavu kotolne.

Odpoveď na otázku č. 8:

Táto kategória kotolne nemusí byť uvedené bezpečnostné prvky.

Otázka č. 9:

Výkaz výmer neobsahuje elektroinštaláciu.

Odpoveď na otázku č. 9:

Elektrické pripojenie kotlov a regulácie sa uvažuje realizovať pripojením na vidlicu 230V pri kotloch novou zásuvkou. Uvedené práce je potrebné priradiť k montážnym prácam, v upravenej Prílohe č. 1 Výkaz výmer na vykurovanie, časť B. Montáž položka č. 1 so skráteným popisom A.1 Strojné zariadenia.

Otázka č. 10:

Chcel by som Vás ešte požiadať o informáciu či má budúci realizátor počítať aj so stavebnými výpravkami?

Odpoveď na otázku č. 10:

Verejný obstarávateľ požaduje malé stavebné úpravy pri realizácii nových potrubných rozvodov (otvory pre potrubie UK cez steny) ako aj s vymaľovaním steny za novomontovanými radiátormi. Verejný obstarávateľ doplnil Prílohu č. 1: Výkaz výmer na vykurovanie v časti B. Montáž o položku č. 9 so skráteným popisom: Potrebné stavebné úpravy, kde uchádzač uvedie cenu za predpokladané stavebné úpravy.

Otázka č. 11:

Chýba čestné vyhlásenie, ktorým sa má preukázať splnenie podmienok účasti a ktoré je podľa bodu 10. Podmienky účasti uchádzačov Výzvy na predloženie ponuky súčasťou prílohy č. 5 výzvy.

Odpoveď na otázku č. 11:

V prílohe č. 5 výzvy na predloženie ponuky s názvom „Návrh na plnenie kritérií“ verejný obstarávateľ pod tabuľkou uviedol nasledovný text, cit.: „Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a súhlasím so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 6 výzvy na predkladanie ponúk.“ Z toho vyplýva, že čestné vyhlásenie je súčasťou prílohy č.5 výzvy na predloženie ponuky.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania