



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Šternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČO: 00299529

datum: 19.08.2026
vyřizuje: Hana Širgelová
e-mail: sirgelova@sternberk.cz
telefon: 585 086 235

Veřejná zakázka – dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace: „Šternberk, odstranění komplexu budov v areálu zimního stadionu“

Zadavatel na základě doručené žádosti poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří mají zájem přihlásit se do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

Dotaz uchazeče

- ve VV není žádná manipulace s výkopkem – výkopek nejspíš objednatel uvažuje, že bude ponechán u výkopu – nejsem si jistá, že je správně, protože tam budou jezdit bourací stroje. Vybudovala bych mezideponii pro výkopek.

Odpověď zadavatele

Zadavatel výkaz výměr doplňovat nebude. Výkopové práce budou prováděny primárně za účelem odstranění podzemních základových konstrukcí, tedy až po kompletním snesení nadzemních částí dotčených budov. Vzniklý výkopek bude ponechán na staveništi a následně bude využit pro zpětný zásyp jam po vybouraných základech. Okolo odstraňovaných objektů je k dispozici dostatečný volný prostor. Způsob uložení výkopku a organizace práce na staveništi tak, aby nedocházelo k omezení pohybu demoliční techniky, je plně v kompetenci a odpovědnosti zhotovitele.

Zadavatel doplňuje, že technologický postup (zda bude zvolen samostatný výkop a následné drcení, nebo přímé rozrušování základů těžkou mechanizací s průběžným odtěžováním materiálu) je volbou zhotovitele v rámci jeho odborné způsobilosti.

Dotaz uchazeče

- ve VV nejsou přesuny hmot pro HSV

Odpověď zadavatele

Doplněno do výkazu výměr, stejně jako další připomínky k výkazu – viz. příloha.

Dotaz uchazeče

- v objektu zimního stadionu se provádí demontáž azbestových desek, chybí mi ve VV příslušné položky:
 - * fixační postřiky, které se provádí před/při manipulaci
 - * zabezpečení pracoviště (kontrolované pásmo)
 - * manipulace s nebezpečným odpadem
 - * pytlování nebezpečného odpadu

Odpověď zadavatele

U položky č.52 Demontáž obložení stropů z desek azbestocementových je v poznámce popsáno vše, co má být součástí ceny:

Poznámka k položce:

čedičové desky lepené na azbestocementové desky

Součástí ceny je:

- D+M podtlakového kontrolovaného pásma (KP)
 - D+M dekontaminace personální propusti (DPP)
 - enkapsulace materiálů s obsahem azbestu
 - provoz filtrace kontrolovaného pásma
 - provoz DPP filtrace
 - demontáž podhledu z čedičových desek lepených na azbestocementové desky
 - balení odpadu
 - vysátí prostor vysyvači s HEPA filtrací
 - enkapsulace KP po sanaci
 - měření respirabilních vláken po sanaci
-

Dotaz uchazeče

- u objektu přípravy staveniště chybí položky pro odvozy sutě na skládku

Odpověď zadavatele

Doplněno do výkazu výměr – viz. příloha

Dotaz uchazeče

- v objektu "SOD01 – Zimní stadion" se nachází položka na kompletní likvidaci mantinelů. Prohlídkou místa plnění však bylo zjištěno, že jsou mantinely již demontovány. Opraví investor zadávací rozpočet, nebo máme tuto položku ocenit nulou?

Odpověď zadavatele:

Opraveno ve výkazu výměr – viz. příloha

Dotaz uchazeče:

V návaznosti na položky rozpočtu zásypu po základech betonovým recyklátem se ptáme, zda je možné v místě demolice využít mobilní drtič.

Odpověď zadavatele:


Ano, využití mobilního drtiče přímo v místě demolice je možné. Zadavatel tento postup schvaluje za předpokladu, že zhotovitel při provozu zařízení splní veškeré platné legislativní a hygienické normy (zejména limity pro hluk a prašnost) a získá potřebná povolení od dotčených orgánů státní správy. Výsledný betonový recyklát musí splňovat technické požadavky pro zpětný zásyp konstrukcí.

Na základě výše uvedeného vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

- Původní termín: 26. 08. 2026 v 10:00 hodin
- **Nový termín pro podání nabídek: 28. 08. 2026 v 10:00:00 hodin**

Zadavatel upozorňuje, že původní položkový rozpočet (výkaz výměr) se touto dodatečnou informací ruší a v plném rozsahu nahrazuje rozpočtem novým (aktualizovaným), který tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Pro sestavení nabídkové ceny jsou uchazeči povinni použít výhradně tento nový aktualizovaný rozpočet.

Nabídky podané na původním formuláři rozpočtu budou považovány za nesplňující zadávací podmínky.



Ing. Pavel Sehnal

vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče

Příloha:

Upravený výkaz výměr

