



Bratislava, 24.08.2026
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 až 11

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 36 - Projektová dokumentácia pre realizáciu chodníka na ulici k Železnej studienke**“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 10:

Vážený VO, dňa 19.8.2026 ste zverejnili odpovede na otázky uchádzačov, vrátane aktualizácie opisu predmetu zákazky. Uvádzame do pozornosti, že zverejnený dokument je podľa nás chybný a nekorešponduje s predmetom zákazky.

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ v predchádzajúcom vysvetlení omylom predložil nesprávnu prílohu č. 5. V prílohe tohto vysvetlenia sa zasiela správna verzia. Verejný obstarávateľ zároveň **predlžuje** lehotu na predkladanie ponúk **na pondelok 31.08.2026 o 10:00 hod.**

Otázka č. 11:

Zároveň uvádzame, že sa nestotožňujeme s odpoveďou č. 8 obstarávateľa nato, aby ukladal povinnosť pre zhotoviteľa PD, aby vytyčoval siete reálne v teréne. Táto práca je kontraproduktívna a vnáša zbytočnú záťaž na ďalšie výdavky verejných zdrojov. Siete v teréne má vytyčiť predovšetkým realizátor, t. j. stavebník/ zhotoviteľ stavby na mieste pred začatím realizácie. Vytyčovanie IS v priestore záujmového územia pre spracovanie projektu je kontraproduktívne a neekonomické, pričom vytyčené siete sú vždy zvýraznené ako orientačné, na čo upozorňuje aj samotný správca vždy (orientačné znázornenie poskytuje správca v papierovej podobe pred zahájením projektu za poplatok, čo plne postačuje pre účely zhotovenia PD), a ich presná poloha sa potvrdzuje pri výkopových prácach a kopaných sondách, ak sieť nie je označená výstražnou fóliou. Žiadame VO o vyhodenie tejto podmienky z požiadaviek projektovej dokumentácie.

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, v zmysle ktorej je zhotoviteľ projektovej dokumentácie povinný zabezpečiť vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí v záujmovom území.

Dôvodom je potreba overenia skutočného stavu územia a čo najpresnejšieho určenia polohy existujúcich inžinierskych sietí už v rámci spracovania projektovej dokumentácie. Táto požiadavka má za cieľ minimalizovať riziko nesprávnych alebo neúplných podkladov, predchádzať kolíziám navrhovanej stavby s existujúcou technickou infraštruktúrou a zabezpečiť dostatočnú podkladovú bázu pre kvalitné a bezpečné spracovanie projektovej dokumentácie.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2 verejného obstarávania