

Otázka č.67

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Áno.

Otázka č.68

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Áno.

Otázka č.69

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Áno.

Otázka č.70

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Áno.

Otázka č.71

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

PD je vypracovaná v prevedení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.72

Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

PD je vypracovaná v prevezení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.73

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

PD je vypracovaná v prevezení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.74

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

PD je vypracovaná v prevezení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.75

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

PD je vypracovaná v prevezení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.76

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

PD je vypracovaná v prevezení pre stavebné povolenie. Všetky známe nezrovnalosti a prekážky boli zapracované v čase vypracovania PD. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.77

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Na stavbu je vydané platné SP. Nie sú známe takéto požiadavky, ktoré by neboli zohľadnené v projekte.

Otázka č.78

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých

orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Žiadne ďalšie činnosti nie sú predmetom zadávania tejto zákazky.

Otázka č.79

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Je možné že nie sú. Čiastočne ide o rekonštrukciu objektu , ktorý bol viac krát prestavovaný a konštrukcie sú skryté ďalšími stavebnými etapami. Je možné, že počas realizácie budú zistené skutočnosti, ktoré bude potrebné korigovať. Všetky nepredvídané situácie budú riešené v zmysle zmluvy a právnych predpisov.

Otázka č.80

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. navyše práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

Podrobnosti o nepredvídaných skutočnostiach sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.

Otázka č.81

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Žiadne obmedzujúce skutočnosti nie sú verejnému obstarávateľovi známe.

Otázka č.82

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia – Projekt pre realizáciu stavby vypracovaný tak, že ak bude stavba uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)?

**Stavba bola navrhnutá podľa platných STN EN, ktoré overujú dva medzné stavy objektu :
I.MS je stabilita a bezpečnosť a II.MS je overenie deformácií**

Otázka č. 83

Dobrý deň, prosíme o upresnenie k nižšie uvedenej položke výkazu výmer, o akú výšku komína sa jedná?

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotolne

14 731 73175-1202 Komín nerezový KAMINODUR ERS DN 200 2,000 súbor

Pôvodný komín je potrebné predĺžiť meter nad novú atiku. To je minimálne 4,3m. Dĺžku treba prípadne predĺžiť na celé metre v závislosti od výrobného programu výrobcu. Potrebné je predĺžiť 2 prieduchy. Teda 2 sady nerezového komínového nadstavca. Prikotvenie ku stene nadstavby systémovými držiakmi. Pôvodný komín na tuhé palivo je vyvložkovaný vložkami pre prevádzku plynových kotlov. Je potrebné preveriť stav vozíka a zvážiť prípadnú výmenu (cca 9m /kus).

Otázka č. 84

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pre časť elektroinštalácia:

- svietidlá majú byť montážou prisadené alebo zapustené?

- vo výkaze výmer chýbajú káble a zásuvky HDMI. Žiadame o doplnenie do VV.

-Nakoľko je v priestoroch nadstavby ZŠ navrhnutý požiarly podhl'ad všetky svietidlá budú inštalované na povrch.

-Doplnený výkaz výmer nájdete v dokumentoch tejto zákazky

Otázka č. 85

Pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt...), kde nie je stanovená hodnota množstva, má uchádzač ponechať danú bunku prázdnu, čiže nevyplňať množstvo, ale určiť jednotkovú cenu, alebo si množstvo uchádzač nastaví podľa svojich výpočtov s určením jednotkovej ceny ? Žiadam o stanovenie ako máme dané položky oceňovať.

Dodávateľ si určí jednotkovú cenu a množstvo si nastaví podľa svojich výpočtov.

Otázka č. 86

Žiadame o doplnenie položky materiálu k položke č.240 – „Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm“.

Na streche jestv. zborovne dala obec osadiť tesne pred spracovaním projektu nové strešné okná Velux 8ks. Nepočítali pôvodne, že aj táto časť sa bude meniť. Takže dali požiadavku, aby sa znova použili tieto jestv. strešné okná po demontáži. Vo výkaze okien sú vykázané 4ks okien. Je pri nich uvedené JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ JESTVUJÚCE STREŠNÉ OKNÁ ZBOROVNE PO ICH ŠETRNEJ DEMONTÁŽI, ALE LEMOVANIE POUŽIŤ NOVÉ. Preto vo výkaze výmer je iba montáž a nové lemovanie. Inak obdobná situácia je i pri šikmej streche so škridlovou krytinou.

Otázka č. 87

Verejný obstarávateľ upravil znenie prvého odseku :

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Finančné a ekonomické postavenie preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky Závazný prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 10 % z predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi(uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou.

Plné znenie bodu III.1.2) z pôvodnej výzvy na predkladanie ponúk ostáva nezmenené, toto korigendum upravuje len prvý odstavec daného bodu.

Žiadame verejného obstarávateľa o aktualizáciu ďalšieho odseku predmetnej podmienky účasti v rozsahu zmeny uvedenej v prvom odstavci , t.j.:

Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne 10% predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH a vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez

ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. (1) písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZVO. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. (2) ZVO s výnimkou dokladu uvedeného v písm. e) spomínaného ustanovenia.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Verejný obstarávateľ aktualizoval predmetný odsek v zmysle žiadosti. Plné aktualizované znenie daného bodu je nasledovné :

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Finančné a ekonomické postavenie preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky Záväzný prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 10 % z predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverového prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi(uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou.

Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne 10% predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH a vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. (1) písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZVO. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. (2) ZVO s výnimkou dokladu uvedeného v písm. e) spomínaného ustanovenia.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.