

Otázky:

1. V rozpočte „Elektroinštalácie“ sa nachádza položka č.7 – „Kábel bezhalogénový JXFE-R 5x2x0,8“ s nulovým množstvom. Žiadame o spresnenie, ako máme danú položku oceniť.
2. Žiadame o spresnenie informácií ohľadne sendvičových panelov a to nasledovne:  
Špecifikáciu množstva panelov rozdelenú podľa farieb (RAL9006 je štandard, RAL 6018 neštandard) ?  
Špecifikáciu zaatikového žľabu – rozmery, hrúbku, množstvo (nie je to súčasť panelu) ?
3. Žiadame o opravu alebo spresnenie sendvičového panelu KS 1000 AWP, pretože panel AWP je panel z IPN (PIR) peny a nie minerálnej vlny, ako je uvedené v položke č.253.

Odpoved':

**1.Položka je s množstvom 0, takže nenaceniť.**

**2. Panel s farbou RAL 6018 bude iba v ploche 11,2m2. bude to panel KS 1000AWP hr. 150mm v dvornej časti vid'. výkres 10 pohľad bočný dvor.**

**Ide o systémový zaatikový zateplený žľab. Zateplenie minerálna vlna hrúbky 120mm. Dĺžka 32m. Vnútro fóliované. čelo na jednej strane s prepadom.**

**3. Táto položka je panel hr. 100mm KS 1150 FR vid'. výkres 06 rez AA skladba S5**