



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew. Al. 600-lecia 90

tel. /fax 46 862-92-00, 46 862-92-98

www.pecsochaczew.pl

Sochaczew dn.31.08.2026 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie w formie przetargu nieograniczonego pn. „**BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH NA TERENIE BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I USŁUGOWYCH**”. Nr postępowania: **05/2026**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 31.08.2026 r.

1. Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 253 badanie wytrzymałości na ścinanie styczne nie jest już wymagane. Wnioskujemy zatem o zmianę zapisów SWZ w punkcie 1.10 na zapis bez tego badania: „Kopię badań wytrzymałości na ścinanie osiowe zespołu rurowego przed i osiowe po starzeniu zgodne z PN-EN 253 wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające ważną akredytację do wykonywania badań zespołów rurowych w zakresie zgodności z normą EN 253”. Wnioskujemy również o analogiczną zmianę w dokumencie STWiORB..

ODP.: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu w punkcie 1.10 SWZ na :„Kopię badań wytrzymałości na ścinanie osiowe zespołu rurowego przed i osiowe po starzeniu zgodne z PN-EN 253 wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające ważną akredytację do wykonywania badań zespołów rurowych w zakresie zgodności z normą EN 253”