

5.101				<p>Adsorpčná odvlhčovacia jednotka s odvlhčovacím výkonom pri 20°C/60% - 34kg/h, procesný vzduch o vzduchovom výkone 9000m³/h-pext=300Pa, regeneračný vzduch 1300m³/h-pext=200Pa, regenerácia vzduchu (odvlhčovanie) plynovým ohrevom o výkone 40,0kW-zemný plyn G20, rotačný výmenník, Nel=6,3kW, 400V/50Hz, istenie 25A, rozmery jednotky šxh :1770x1292x1983mm, hmotnosť 415kg</p> <p>Príslušenstvo: plynulá regulácia odvlhčovacieho výkonu, vstavaný regulátor-farebný dotykový displej, vlastný snímač teploty a vlhkosti T+RV, monitorovanie zanesenia filtrov, z vnútra izolované komory sania procesného vzduchu aj regeneračného vzduchu kaučukom ohrúbke 19mm, CO2 regulácia-snímač CO2, 2xvstup 24VDC pre napájanie servopohonov klapiek, 2 výstupy 0-10VDC pre reguláciu klapiek 0-100%, (čerstvý vzduch a cirkulačný vzduch) napríklad zariadenie RLZ101G ICE Special CO2 uvedenie do prevádzky zariadenie vyžaduje výrobca zariadenia</p>	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.102				Regulačná klapka do štvorhranného potrubia o rozmere 630x1000mm so servopohonom na 24V-ovládanie 0-10V, 5Nm napríklad RK 630x1000-S, servopohon LM24-A-SR	kpl	2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.103				Kruhový tlmič do potrubia o priemere 630mm a dĺžke 1200mm napríklad LDC 630/1200	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.104				Kruhový tlmič do potrubia o priemere 315mm a dĺžke 900mm napríklad LDC 315/900	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.105				Nasávací diel 1000x500 pod uhlom 45° ukončené sitom	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.106				Nasávací diel ø 315mm pod uhlom 45° ukončené sitom	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.107				Výfukový diel ø 315mm ukončené sitom	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.108				tlmiaca manžeta o rozmere 1000x500mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.109				tlmiaca manžeta o rozmere 300x702mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.110				tlmiaca manžeta o rozmere 400x300mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.111				tlmiaca manžeta o rozmere 450x194mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
5.112				Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 1000m ³ /h, dosah prúdenia vzduchu 18-19m, napríklad JSR-400-pozink regulácia SPI 400 clonka	ks	9		0,00	0,00	0,00	0,00

5.113				odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA -C-1-800x200-R3-H-ZN	ks	8		0,00	0,00	0,00	0,00
5.114				neosadené (nenaceňovať)							
5.115	3	60	21	B Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
				Ø400mm	bm	13		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø500mm	bm	13		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø560mm	bm	13		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø630mm vr.35% tvaroviek (gumové tesnenie)	bm	30		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø630-Ø560mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø560-Ø500mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø500-Ø400mm	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 630-400-630mm	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 560-400-560mm	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 500-400-500mm	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 400-400-400mm	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.116	3	60	21	B Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
				Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 35% tvaroviek	m2	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B Izolácie							
5.117				Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL	m ²	210		0,00	0,00	0,00	0,00
5.118				Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD	m ²	52		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	79	B Kompletná montáž zariadenia 5							
				Kompletná montáž zariadenia 5	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B ZARIADENIE 6 - VETRANIE PRIESTORU TELOCVICNE A POSILOVNE							0,00

6.101				<p>Rekuperčná jednotka do vonkajšieho prostredia so vzduchovým výkonom 7000m³/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1220x900mm regulačná klapka so servopohonom 1220x900mm filtračná komora s filtrom M5 rotačný výmenník s účinnosťou 75% cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora vodného ohrievača Q_{ohr}=19,0kW (médiom voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=7000m³/h, p_{ext}=300Pa tlmiaca vložka 1220x900mm</p>							
				<p>Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1220x900mm filtračná komora s filtrom M5 komora pre umiestnenie rozvádzača pre rekuperčnú jednotku aj pre tri kondenzačné jednotky, celkový ele.prikon 9,23kW, 400V/50Hz cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora odvodného ventilátora V=7000m³/h, p_{ext}=300Pa rotačný výmenník s účinnosťou 75% tlmiaca vložka 1220x900mm regulačná klapka so servopohonom 1220x900mm celkový rozmer : 3680x2400x1400mm, hmotnosť: 1654kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), rozvádzač prekáblovanie regulačných prvkov, revízna správa, protokol funkčnej skúšky, dopravné náklady na dodávku jednotky na miesto stavby priamo od výrobcu napríklad zariadenie CAIRplus 128.096 AVBV</p>	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
6.102				Grafická podstanica vrátane vizualizácie, technická dokumentácia	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
6.103				neosadené							
6.104				Nasávací diel ø 560mm pod uhlom 45° ukončené sitom	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.105				Výfukový diel ø 560mm pod uhlom 45° ukončené sitom	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
6.106				Kruhový tlmáč do potrubia o priemere 560mm a dĺžke 1200mm napríklad LDC 560/1200	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00

6.107				Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 750m ³ /h, dosah prúdenia vzduchu 13-14m, napríklad JSR-315-pozink regulácia SPI 315 clonka	ks	8		0,00	0,00	0,00	0,00
6.108				odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA-C-C-1-625x175-R3-H-ZN	ks	8		0,00	0,00	0,00	0,00
6.109				výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 500x100mm s reguláciou napríklad NOVA-C-C-1-500x100-R3-H-ZN	ks	6		0,00	0,00	0,00	0,00
6.110	3	60	21	B Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
				Ø160mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie)	bm	18		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø200mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie)	bm	10		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø250mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie)	bm	24		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø400mm	bm	14		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø500mm	bm	12		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø560mm vr.35% tvaroviek (gumové tesnenie)	bm	140		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø560-Ø500mm (gumové tesnenie)	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø500-Ø400mm (gumové tesnenie)	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				symetrický prechod Ø400-Ø250mm (gumové tesnenie)	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 560-315-560mm (gumové tesnenie)	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 500-315-500mm (gumové tesnenie)	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
				T kus 400-315-400mm (gumové tesnenie)	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.111	3	60	21	B Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
				Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 50% tvaroviek	m ²	70		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B Izolácie							
6.112				Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v medzistrešnom priestore napríklad Armaflex DUCT 32mmx1500mm/EA-AL	m ²	110		0,00	0,00	0,00	0,00
6.113				Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD	m ²	135		0,00	0,00	0,00	0,00

3 60 79 B Kompletná montáž zariadenia 6										
				Kompletná montáž zariadenia 6, zvýšený koeficient obtiažnosti montáže	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60	21	B	ZARIADENIE 7 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE KRASO						0,00
7.101				Rekuperčná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 1600m ³ /h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% vodného ohrievača Q _{ohr} =3,1kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=1600m ³ /h, p _{ext} =200Pa tlmiaca vložka 710x450mm	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
				Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% komora odvodného ventilátora V=1600m ³ /h, p _{ext} =200Pa tlmiaca vložka 250x355mm celkový rozmer : 2300x1600x580mm, hmotnosť: 356kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 2500MULTI ECO 31/10						
7.102				neosadené (nenaceňovať)						
7.103				Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 800x315m s rámkom a ochranným sitom napríklad PZ AL 800x315 R1.S , voľná plocha 0,185m ²	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7.104				Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 800x315m s rámkom a ochranným sitom napríklad PZ AL 800x315 R1.S , voľná plocha 0,185m ²	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7.105				Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 800x315mm a dĺžke 500mm, tlmiace vložky šírka 100mm-4ks napríklad THP10 800x315/500,n=2ks	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00

8.101			Rekuperacia jednotka do vnútorneho prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 1300m ³ /h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 315mm regulačná klapka so servopohonom DN315mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% vodného ohrievača Qohr=2,50kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=1300m ³ /h, pext=200Pa tlmiaca vložka ø 315mm							
			Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 315mm regulačná klapka so servopohonom DN315mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% komora odvodného ventilátora V=1300m ³ /h, pext=200Pa tlmiaca vložka ø 315mm celkový rozmer : 2300x1600x455mm, hmotnosť: 297kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 1500MULTI ECO 31/0	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.102			neosadené (nenaceňovať)							
8.103			Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 710x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 710x315 R1.S , voľná plocha 0,15m ²	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.104			Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 710x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 710x315 R1.S , voľná plocha 0,15m ²	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.105			Kruhový tlmič do potrubia o priemere 250mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 250/600	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00
8.106			Regulačná klapka do kruhového potrubia 250mm, ručná napríklad TUNE-R-250-A1-H	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.107			Regulačná klapka do kruhového potrubia 150mm, ručná napríklad TUNE-R-150-A1-H	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.108			spätná klapka do kruhového potrubia 200, napríklad RSK200	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
8.109			Univerzálny plastový tanier 200	ks	8		0,00	0,00	0,00	0,00
8.110			Univerzálny plastový tanier 150	ks	15		0,00	0,00	0,00	0,00

8.111				dverová mriežka 300x100	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
8.112				neosadené (nenaceňovať)							0,00
8.113	3	60	21	B Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
				Ø150mm, 30% tvaroviek	bm	4		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø200mm, 30% tvaroviek	bm	22		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø250mm, 30% tvaroviek	bm	30		0,00	0,00	0,00	0,00
8.114	3	60	21	B Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
				Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek	m2	4		0,00	0,00	0,00	0,00
8.115	3	60	21	B Ohybné flexo potrubie							
				Semiflex 150/3	bm	15		0,00	0,00	0,00	0,00
				Semiflex 200/3	bm	8		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B Izolácie							
8.116				Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou	m ²	24		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	79	B Kompletná montáž zariadenia 8							
				Kompletná montáž zariadenia 8	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B ZARIADENIE 9 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE 3							
				Rekuperčná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 800m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% vodného ohrievača Qohr=2,20kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm							

9.101				Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% komora odvodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm celkový rozmer : 1800x970x384mm, hmotnosť: 134kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS) Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 800MULTI ECO 30/0	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
9.102				neosadené (nenaceňovať)							
9.103				Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S , voľná plocha 0,10m2	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
9.104				Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S , voľná plocha 0,10m2	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
9.105				Kruhový tmič do potrubia o priemere 200mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 200/600	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00
9.106				Univerzálny plastový tanier 200	ks	6		0,00	0,00	0,00	0,00
9.107				Univerzálny plastový tanier 150	ks	8		0,00	0,00	0,00	0,00
9.108				neosadené (nenaceňovať)							0,00
9.109	3	60	21	B Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
				Ø150mm, 30% tvaroviek	bm	5		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ø200mm, 30% tvaroviek	bm	24		0,00	0,00	0,00	0,00
9.110	3	60	21	B Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
				Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek	m2	6		0,00	0,00	0,00	0,00
9.111	3	60	21	B Ohybné flexo potrubie							
				Semiflex 150/3	bm	8		0,00	0,00	0,00	0,00
				Semiflex 200/3	bm	6		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B Izolácie							
9.112				Teplná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou	m ²	10		0,00	0,00	0,00	0,00

10.109	3	60	21	B	Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
					Ø150mm, 30% tvaroviek	bm	10		0,00	0,00	0,00	0,00
					Ø200mm, 30% tvaroviek	bm	20		0,00	0,00	0,00	0,00
10.110	3	60	21	B	Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
					Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek	m2	4		0,00	0,00	0,00	0,00
10.111	3	60	21	B	Ohybné flexo potrubie							
					Semiflex 150/3	bm	8		0,00	0,00	0,00	0,00
					Semiflex 200/3	bm	6		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B	Izolácie							
10.112					Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou	m ²	10		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	79	B	Kompletná montáž zariadenia 10							
					Kompletná montáž zariadenia 10	kpl	1		0,00		0,00	0,00

	3	60	21	B	ZARIADENIE 11 - ODVETRANIE WC MUŽI							0,00
11.101					Kruhový ventilátor so vzduchovým výkonom 150m ³ /h, p _{ext} =100Pa s príslušenstvom: kruhový tlmič 128mm a dĺžke 600mm - 2ks spona na uchytenie ventilátor - 2ks spätná klapka 125 - 1ks napríklad K125XL sileo s príslušenstvom	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
11.102					Univerzálny plastový tanier 125	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00
11.103					Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 315x315m s rámkom a ochranným sitom napríklad PZ AL 315x315 R1.S , voľná plocha 0,035m ²	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
11.104					neosadené (nenaceňovať)							
11.105	3	60	21	B	Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
					Ø125mm, 30% tvaroviek	bm	22		0,00	0,00	0,00	0,00
11.106	3	60	21	B	Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
					Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek	m2	1		0,00	0,00	0,00	0,00

11.107	3	60	21	B	Ohybné flexo potrubie							
					Semiflex 125/3	bm	3		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	21	B	Izolácie							
11.108					Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou	m ²	3		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	79	B	Kompletná montáž zariadenia 11							
					Kompletná montáž zariadenia 11	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00

	3	60	21	B	ZARIADENIE 12 - ODVETRANIE WC ŽENY							0,00
12.101					Kruhový ventilátor so vzduchovým výkonom 150m ³ /h, pext=100Pa s príslušenstvom: kruhový tlmič 128mm a dĺžke 600mm - 2ks spona na uchytenie ventilátor - 2ks spätná klapka 125 - 1ks napríklad K125XL sileo s príslušenstvom	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
12.102					Univerzálny plastový tanier 125	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00
12.103					neosadené (nenaceňovať)							
12.104					neosadené (nenaceňovať)							
12.105	3	60	21	B	Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu							
					Ø125mm, 30% tvaroviek	bm	22		0,00	0,00	0,00	0,00
12.106	3	60	21	B	Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu							
					Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek	m ²	1		0,00	0,00	0,00	0,00

12.107	3	60	21	B	Ohybné flexo potrubie							
					Semiflex 125/3	bm	3		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	60	79	B	Kompletná montáž zariadenia 12							
					Kompletná montáž zariadenia 12	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00

	3	60	79	B	Príslušenstvo							0,00
					Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
					pojzdna plošina (elektrická, kĺbová do výšky 8,0m), do 18t	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
					pevné lešenie do výšky 8,0m	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00

				žeriav na prepravu vzt zariadenia na strechu do výšky 6m (obhliadka stavby)	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Elektroinštalačný materiál	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				odvod kondenzátu pre zariadenie 7.101, 8.101, 9.101 a 10.101 plastovou rúrkou DN50	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Oživenie zariadenia, uvedenia do prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku, zaregulovanie, zaučenie technického pracovníka	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Betónové kocky 500x500x100mm na uchytenie rozvodu vzt potrubia pre nasávanie čerstvého vzduchu a výfuku odpadového vzduchu pre zariadenie 6.101	ks	14		0,00	0,00	0,00	0,00
				zabezpečiť pochôdznu plochu pre pohyb v medzistrešnom priestore (napríklad pochôdzne dosky)	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				vystužiť otvory v plechovom strope pre priestor telocvične (podľa pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 2019 - nutná obhliadka na stavbe)	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Doprava a dopravné náklady	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Dokumentácia skutkového stavu + sprievodná technická dokumentácia 5 Parré + 1 CD elektro. forma	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				Orientačné štítky, označenie zariadení, rozvody (s označením podľa údajov objednávateľa), označenie a výstražné značenie pre strojovne	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				pomocné stavebné práce (búranie stavebných otvorov podľa výkresovej časti pre rozvody vzt potrubia, ošetrovanie stavebných otvorov-domurovanie, maľovanie...)	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENÍ BEZ DPH

0,00

				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 5	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 6	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 7	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 8	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 9	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 10	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 11	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 12	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRÍSLUŠENSTVO	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				NEŠPECIFIKOVANÁ PRÁCA	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00
				NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL	kpl	1		0,00	0,00	0,00	0,00