

Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10; 44-240 Żory
Tytuł projektu:	Budowa przepompowni ścieków P61-1 wraz z przewodem tłocznym, siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinkiem sieci wodociągowej oraz modernizacja przepompowni ścieków P61 przy ul. Poprzecznej w Żorach
Projektant	Biuro Projektowe SANKAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Główna 10 41 – 500 Chorzów

Karta Nadzoru Autorskiego Nr2

Żory, dnia 23.09.2026r.	
Dot. opracowania (nazwa, nr rysunku):	Projekt techniczny
Od Projektanta (nazwa biura projektowego, imię i nazwisko projektanta): Biuro Projektowe SANKAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Główna 10 41 – 500 Chorzów	Podpis, data
Podstawa formalna zmiany: wniosek Oferenta z dnia 17.09.2026r "REDDO" Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót budowlano -	
Stanowisko Projektanta: Należy zastosować orurowanie na odcinku pompownia- wpięcie do istniejącej sieci o średnicy Dn80mm . Wewnątrz pompowni zastosować orurowanie Dn100/80 mm tak aby poza pompownią włączyć się do rurociągu Dn80mm czyli przed wyjściem z pompowni zastosować redukcję 100/80mm (w komplecie z pompownią). W związku z powyższym zmianie ulegnie treść opisu projektu technicznego str.14 pkt.5.7 w zakresie: Było: <i>Wypożyczenie zbiornika przepompowni stanowić będą:</i> • Orurowanie Dn 80, stal 1.4301 Jest: <i>Wypożyczenie zbiornika przepompowni stanowić będą:</i> • Orurowanie Dn 100 i 80, stal 1.4301 • Redukcja Dn100/80 stal 1.4301 2 szt. W zakresie punktu pracy przepompowni: Tak. Docelowy punkt pracy to 20 l/s przy wysokości podnoszenia 21,21 mH₂O. Powyższe zmiany nie stanowią zmian istotnych w świetle obowiązującego Prawa budowlanego	
Załączniki	1. wniosek Oferenta z dnia 17.09.2026r "REDDO" Piotr Trybała
U z g o d n i o n o :	
 Projektant Signed by / Podpisano przez: Michał Cebula Date / Data: 2026- 09-23 10:05	Zamawiający MONIKA BARBARA MROCZEK Elektronicznie podpisany przez MONIKA BARBARA MROCZEK Data: 2026.09.23 14:39:03 +02'00'