

Otwock, 08.09.2026r.

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na:

**Remont pomieszczeń wraz z malowaniem dwóch klatek schodowych w budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku**

Nr referencyjny postępowania PZP : SOSW.272.3.2026

Odpowiedź na pytanie

W odpowiedzi na otrzymane pytanie od wykonawcy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8 05-400 Otwock, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej ustawą, udostępnia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Treść pytania:

Prosimy o przedstawienie sposobu prowadzenia nowej instalacji elektrycznej. Przedmiar nie zawiera pozycji dot. wykucia bruzd ani listew elektroinstalacyjnych.

Odpowiedź:

Instalacje należy prowadzić w bruzdach .

W załączniku przekazujemy uzupełniony projekt budowlano- wykonawczy oraz przedmiar robót o pozycję: 1.24 - Wykucie bruzd pod instalacje elektryczne – 130 m

Zamawiający na platformie JOSEPHINE na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/81151/summary> zamieszcza poprawiony przedmiar, oraz Projekt budowlano - wykonawczy

2.W ogłoszeniu nr 2026/BZP 00413183/01 z dnia 2026-08-29 z powodu wprowadzenia wprowadzonych zmian, zmienia się termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą

Termin składania ofert zmienia się z 14.09.2026 godz. 10:00

na 15.09.2026 godz.10:00

Termin otwarcia ofert zmienia się z 14.09.2026 godz.10:10

na: 15.09.2026 godz. 10:10

Termin związania ofertą zmienia się z 13.10.2026 r.

na: 14.10.2026

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, Nr 2
J. Maszkiewicz
mgr Izabela Maszkiewicz