

Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a, 42-793
RGK.ID.271.4.2026

Ciasna, dnia 24.09.2026.r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Zapytanie w postępowaniu RGK.ID.271.4.2026

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w zadania

1. Zamawiający wymaga, aby moc grzewcza pompy ciepła w punkcie A-7/W55 była nie mniejsza niż 75% mocy grzewczej w punkcie A7/W35. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pomp ciepła o mocy grzewczej w punkcie A7/W35 wynoszącej minimum 16 kW oraz mocy grzewczej w punkcie A-7/W55 wynoszącej minimum 11,0 kW, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań technicznych PFU oraz wykazania na etapie projektu, na podstawie obliczeń OZC, że zaprojektowana kaskada zapewnia pokrycie wymaganego zapotrzebowania na ciepło dla danego obiektu?

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko celem zabezpieczenia mocy grzewczej urządzenia dla podanych parametrów temperaturowych.


2. W PFU wskazano konieczność modernizacji instalacji CO w Przedszkolu Publicznym w Glinicy oraz wymiany odbiorników ciepła i armatury, które po wykonaniu obliczeń nie zapewnią wymaganych temperatur pomieszczeń przy projektowych parametrach pracy pomp ciepła. Prosimy o udostępnienie posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji istniejącej instalacji CO, w szczególności danych dotyczących rodzaju, liczby i parametrów odbiorników ciepła, parametrów pracy istniejącej instalacji oraz dostępnej dokumentacji technicznej. Jeżeli Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, że szczegółowy zakres modernizacji instalacji CO zostanie określony przez Wykonawcę na etapie projektowania, na podstawie inwentaryzacji i obliczeń OZC?

Zamawiający potwierdza że szczegółowy zakres modernizacji instalacji CO zostanie określony przez Wykonawcę na etapie projektowania, na podstawie inwentaryzacji i obliczeń OZC.

3. Zamawiający wymaga wsparcia funkcji „black start”. Prosimy o potwierdzenie, czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli funkcja ta będzie realizowana na poziomie kompletnego systemu magazynowania energii, tj. przez współpracę magazynu energii z falownikiem/PCS oraz systemem EMS, bez konieczności posiadania niezależnej funkcji black start przez sam moduł bateryjny.

Zamawiający określił wymagania co do tej funkcji i podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej
/podpisano elektronicznie/



Signed by /
Podpisano przez:
Zdzisław Józef Kulej
Date / Data: 2026-
09-24 15:17