

Ciasna, dnia 08 października 2026 r.

Wójt Gminy Ciasna

ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna

RGK.ID.271.4.2026

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Zapytanie w postępowaniu RGK.ID.271.4.2026

1. "Zamawiający potwierdza, że na etapie postępowania Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia wszystkich wskazanych w postępowaniu parametrów i funkcji urządzeń"

2. Prosimy o doprecyzowanie czy dokumentacja urządzeń ma zostać złożona wraz z ofertą, czy dopiero w momencie wezwania do złożenia załącznika nr09 jako jego uzupełnienie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia wszystkich wskazanych w postępowaniu parametrów i funkcji urządzeń złożone były wraz z ofertą.


3. Zamawiający wymaga by system EMS posiadał brak obowiązkowego abonamentu w gwarancji, czy jeżeli system EMS posiada i wymaga taki abonament, jednak jego koszt pokrywa Wykonawca, to czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Odpowiedź: Jest dopuszczalne

4. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 24.09.2026.r., pytanie nr 12, załączał tabele pn.: Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 25kW. W tabeli tej przedstawiono wymaganie: Energia nominalna w temp. Otoczenia +25°C - Min 50 kWh z kolei, w zaktualizowanym załączniku nr wskazano wymaganie dla energii użytecznej.

Wnosimy o doprecyzowanie czy wymagana energia magazynu (jego pojemność) ma być wartością nominalną czy użytkową

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje i załącza aktualny Załącznik nr 09 Karta parametrów technicznych.



Signed by /
Podpisano przez:
Zdzisław Józef Kulej
Date / Data: 2026-
10-08 11:11