

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro provádění stavby (DPS)

zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

OBEC ROKYTŇANY MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ ROKYTŇANY OKRES JIČÍN, KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Dolní Rokytňany č.p. 3

ČOV č.1

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.2 SITUACE STAVBY

**OBJEKT PŘIPOJENÍ:
Dolní Rokytňany č.p.3
parc.č. st. 22, k.ú. Dolní Rokytňany**

**STAVEBNÍK:
Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň**

**VLASTNÍK:
Almáši Radek, Dolní Rokytňany 3, 507 23 Libáň**

Místo, datum:

Znojmo, 16.6.2026

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 1
Objekt/číslo evidenční: rodinný dům – Dolní Rokytňany 3 [kód obce 548898]
Pozemky dotčené stavbou: parc.č. st.22, k.ú. Dolní Rokytňany [kód k.ú. 740861]
Objekt stavby: - domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (2 osoby)
- nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm
- nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 2,0 m z toho
... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m
... propojení odtoku z ČOV – 1,5 m
- nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm² / dl. 5,0 m

D.1.2 Údaje o území

Budova Dolní Rokytňany č.p.3 se nachází na pozemku parc.č.st. 22 v k.ú. Dolní Rokytňany. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou přímo do vodoteče. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. st.22 v k.ú. Dolní Rokytňany ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 2 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, která může být využita jako retenční nádrž a odtud novým potrubím v dl. 1,0 m do stávající kanalizační přípojky a touto dále do vodoteče. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v celkové délce 2,0 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výusti	Souřadnice výusti
1	Dolní Rokytňany 3	5 EO	vodoteč	st.22	X=-688692.52 Y=-1017571.82	-	-	97/5	X=-688732.88 Y=-1017593.95

Množství vypouštěných odpadních vod :


Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /měs)	prům. (m ³ /r)
Dolní Rok. 3	2	0,00333	0,00222	5,8333	70,00

Jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL		N-NH ₄		P _{celk}	
		„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Dolní Rok. 3	2	30 / 50	0,0021	110 / 170	0,0077	40 / 60	0,0028	20	0,0014	8	0,00056

Vypracoval :

Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz