

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro provádění stavby (DPS)

*zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb*

OBEC ROKYTŇANY MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ ROKYTŇANY OKRES JIČÍN, KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Dolní Rokytňany č.p. 5

ČOV č.2

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.2 SITUACE STAVBY

OBJEKT PŘIPOJENÍ:

**Dolní Rokytňany č.p.5
parc.č. st. 14/1, k.ú. Dolní Rokytňany**

STAVEBNÍK:

Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň

VLASTNÍK:

Matoušková Hana, Na Dobešce 668/12, Braník, 147 00 Praha 4

Místo, datum:

Znojmo, 16.6.2026

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 2
Objekt/číslo evidenční: rodinný dům – Dolní Rokytňany 5 [kód obce 548898]
Pozemky dotčené stavbou: parc.č. st.14/1, 89/3, k.ú. Dolní Rokytňany [kód k.ú. 740861]
Objekt stavby:
- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (1 osoba)
- nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm
- nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 4,0 m z toho
... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m
... propojení odtoku z ČOV – 3,5 m
- nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm² / dl. 3,0 m

D.1.2 Údaje o území

Budova Dolní Rokytňany č.p.5 se nachází na pozemku parc.č.st. 14/1 v k.ú. Dolní Rokytňany. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do stávajícího vsakovacího zařízení.. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Dolní Rokytňany ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 1 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, odtud novým potrubím v dl. 0,5 m zpět do jímky, která může být využita jako retenční nádrž a odtud novým potrubím v dl. 2,5 m do stávajícího vsak. zařízení. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v celk. délce 4,0 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výustí	Souřadnice výustí
2	Dolní Rokytňany 5	5 EO	vsak	89/3	X=-688600.98 Y=-1017688.00	89/3	X=-688614.68 Y=-1017698.19	-	-

Množství vypouštěných odpadních vod :

Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /měs)	prům. (m ³ /r)
Dolní Rok. 5	1	0,00167	0,00111	2,91667	35,00

Jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL		N-NH ₄		P _{celk}	
		„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Dolní Rok. 5	1	40	0,0014	150	0,00525	30	0,00105	20	0,0007	8	0,00028

Vypracoval :

Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz