

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro provádění stavby (DPS)

*zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb*

OBEC ROKYTŇANY MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ ROKYTŇANY OKRES JIČÍN, KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Dolní Rokytňany č.p. 72

ČOV č.33

D.33.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.33.2 SITUACE STAVBY

**OBJEKT PŘIPOJENÍ:
Dolní Rokytňany č.p.72
parc.č. st. 157, k.ú. Dolní Rokytňany**

**STAVEBNÍK:
Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň**

**VLASTNÍK:
Kocourková Denisa, Dolní Rokytňany 34, 507 23 Libáň**

Místo, datum:

Znojmo, 16.6.2026

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 33
Objekt/číslo evidenční:	rodinný dům – Dolní Rokytňany 72 [kód obce 548898]
Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. st.157, 84/7, k.ú. Dolní Rokytňany [kód k.ú. 740861]
Objekt stavby:	- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (3 osoby) - nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm - nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 5,0 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m ... propojení odtoku z ČOV – 4,5 m - nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm ² / dl. 4,5 m

D.1.2 Údaje o území

Budova Dolní Rokytňany č.p.72 se nachází na pozemku parc.č.st. 157 v k.ú. Dolní Rokytňany. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do stávajícího vsakovacího zařízení.. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. 84/7 v k.ú. Dolní Rokytňany ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 3 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, odtud novým potrubím v dl. 1,5 m zpět do jímky, která může být využita jako retenční nádrž a odtud novým potrubím v dl. 2,5 m do stávajícího vsak. zařízení. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v celk. délce 5,0 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výustí	Souřadnice výustí
33	Dolní Rokytňany 72	5 EO	vsak	84/7	X=-688658.25 Y=-1017615.38	84/1	X=-688660.97 Y=-1017630.14	-	-

Množství vypouštěných odpadních vod :


Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /měs)	prům. (m ³ /r)
Dol. Rok. 72	3	0,00500	0,00333	8,750	105,00

Jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL		N-NH ₄		P _{celk}	
		„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Dol. Rok. 72	3	40	0,0042	150	0,01575	30	0,00315	20	0,0021	8	0,00084

Vypracoval :

Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz