

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro provádění stavby (DPS)

*zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb*

OBEC ROKYTŇANY MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ ROKYTŇANY OKRES JIČÍN, KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Dolní Rokytňany č.p. 10

ČOV č.5

D.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.5.2 SITUACE STAVBY

OBJEKT PŘIPOJENÍ:

**Dolní Rokytňany č.p.10
parc.č. st. 53, k.ú. Dolní Rokytňany**

STAVEBNÍK:

Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň

VLASTNÍK:

Folprecht Tomáš, Sládkovičova 1306/11, Krč, 142 00 Praha 4

Místo, datum:

Znojmo, 16.6.2026

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 5
Objekt/číslo evidenční:	st. pro rodinnou rekreaci – Dolní Rokytňany 10 [kód obce 548898]
Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. st.53, k.ú. Dolní Rokytňany [kód k.ú. 740861]
Objekt stavby:	- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (2 osoby) - nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm - nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 4,5 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m ... propojení odtoku z ČOV – 4,0 m - nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm ² / dl. 12,0 m

D.1.2 Údaje o území

Budova Dolní Rokytňany č.p.10 se nachází na pozemku parc.č.st. 53 v k.ú. Dolní Rokytňany. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou přímo do vodoteče. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. st.53 v k.ú. Dolní Rokytňany ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 2 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 1,5 m do nádrže vyčištěných vod, která může být využita jako retenční nádrž a odtud novým potrubím v dl. 2,5 m do stávající kanalizační přípojky a touto dále do vodoteče. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v celkové délce 4,5 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výustí	Souřadnice výustí
5	Dolní Rokytňany 10	5 EO	vodoteč	st.53	X=-688528.30 Y=-1017747.02	-	-	19/2	X=-688547.60 Y=-1017794.03

Množství vypouštěných odpadních vod :


Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /měs)	prům. (m ³ /r)
Dol. Rok.10	2	0,00333	0,00222	5,8333	70,00

Jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL		N-NH ₄		P _{celk}	
		„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Dol. Rok.10	2	30 / 50	0,0021	110 / 170	0,0077	40 / 60	0,0028	20	0,0014	8	0,00056

Vypracoval :

Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz