

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Luděk Chromík  
vodohospodářská a stavební projekce  
Marušky Kudeříkové 2672/30  
669 02 Znojmo

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2026/013589

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Irena Skalická/660  
Ing. O. Černohouz/194

HRADEC KRÁLOVÉ  
13.4.2026

## **Obec Rokytňany, místní části Dolní Rokytňany a Horní Rokytňany - soustava domovních ČOV**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci výše uvedené stavby, kterou vypracoval Ing. Luděk Chromík, pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP).

Investor: Obec Rokytňany, Horní Rokytňany 27, 507 23 Libáň

Dle projektové dokumentace bude realizováno celkem 63 ks domovních čistíren typu SBR (biologické čištění OV pomocí aktivovaného kalu ve vznosu) s akumulační jímkou na přítoku a s automaticky propíraným pískovým filtrem velikosti 5 EO (55 ks) a 8 EO (8 ks). V místní části Dolní Rokytňany bude instalováno 35 ks a v místní části Horní Rokytňany 28 ks DČOV.

Jakost vypouštěných odpadních vod se předpokládá takto:

|                    | „p“ mg/l | „m“ mg/l |
|--------------------|----------|----------|
| BSK <sub>5</sub>   | 30       | 50       |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 110      | 170      |
| NL                 | 40       | 60       |
| N-NH <sub>4</sub>  |          | 20       |
| P <sub>celk</sub>  |          | 8        |

V místní části **Dolní Rokytňany** bude v 10 případech přečištěná odpadní voda z DČOV vypouštěna prostřednictvím jednotné kanalizace nebo přípojky do otevřeného kanálu HOZ ID: 1090000286 ve správě SPÚ (IDVT 10177991), ve 14 případech budou odpadní vody z DČOV vypouštěny prostřednictvím jednotné kanalizace nebo přípojky do zatrubněného kanálu HOZ ID: 1090000280 ve správě SPÚ (IDVT 10177992) a v jednom případě do vodního toku Rokytňanský potok (IDVT 10177987).

V místní části **Horní Rokytňany** bude v 17 případech vyčištěná voda z DČOV vypouštěna prostřednictvím jednotné kanalizace nebo přípojky přes zatrubněný kanál HOZ ID: 1090000280 do recipientu, kterým je otevřený kanál HOZ ID: 1090000279 ve správě SPÚ (IDVT 10177992) a v 1 případě bude vyčištěná voda z DČOV vypouštěna prostřednictvím přípojky do recipientu, kterým je otevřený kanál HOZ ID: 1090000279 ve správě SPÚ (dle Správy vodních toků osa vodní linie IDVT 10177992).

Odpadní vody z jedné DČOV budou zaústěny přímo do Rokytňanského potoka (IDVT 10177987, ČHP 1-04-05-0110-0-00), na levém břehu v ř. km cca 2,070, který je ve správě státního podniku Povodí Labe. V rámci stavby dojde k opravě stávajícího výustního objektu kamenným záhozem 1,25 x 1,5 m.

V 10 případech v místní části Dolní Rokytňany a v 10 případech v místní části Horní Rokytňany bude vyčištěná voda dopravena do zasakovacího zařízení o potřebném objemu, které bude umístěno za akumulační nádrží vyčištěných vod. Řešení zasakování vychází z hydrogeologického posouzení zpracovaného Mgr. Pavlem Tripalem - GEOLOGZN s.r.o. (Znojmo, září 2023), ve kterém jsou zhodnoceny hydrogeologické poměry v lokalitě za účelem likvidace přečištěných odpadních vod procesem zasakování do geologického prostředí

Na výstavbu čistíren bude podána žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí - výzvy č. 6/2025. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství vydal pod č.j. KUKHK-18865/ZP/2022ze dne 24.5.2022 souhlas se záměrem a doporučení přiznání podpory, s tím že je uvedený projekt v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK).

Lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod HSL\_1500 - Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina, ve vodním útvaru podzemních vod 43600 - Labská křída, na souřadnicích (S-JTSK) cca Y: 688722, X: 1017863. Soupis pozemkových parcel jednotlivých objektů DČOV je přílohou projektové dokumentace.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu, že byly dostatečně prověřeny všechny alternativní možnosti odkanalizování obce a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- DČOV budou odborně instalovány, řádně provozovány a udržovány dle provozních řádů.
- Provozovatel bude mít platné vodohospodářské povolení, které obsahovat všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb., a dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Provozovatel soustavy čistíren bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
- Budou dodrženy podmínky stanovené výše uvedeným hydrogeologickým posouzením.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky, viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nutno při posuzování podmínek vypouštění mimo jiné přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.
- Požadujeme provádět monitoring kvality vypouštění odpadních vod z jednotlivých DČOV alespoň 2 x ročně a sledovat ukazatele  $CHSK_{Cr}$ ,  $BSK_5$ ,  $NL$  a  $N-NH_4$ .
- Provozem DČOV nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nebo k jiným závadným poměrům.
- Soupis pozemkových parcel jednotlivých objektů DČOV bude doplněn o souřadnice (S-JTSK).

- c) **Z hlediska správy vodního toku** s navrhovaným záměrem souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme, aby technické řešení vyústění bylo v souladu s Vyhláškou o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb.
- Výúst kanalizace bude dostatečně opevněna (kameny min. 80 kg) a nebude zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku.
- Potrubí kanalizace požadujeme do vzdálenosti 6 m od břehové hrany provést tak, aby bylo zabezpečeno pro možnost přejezdu správce vodního toku těžkou mechanizací bez omezení zatížení (uložit do chráničky).
- Při provádění prací v blízkosti vodního toku nesmí dojít ke splavování zeminy a stavebních materiálů do povrchových vod. Případně do koryta vodního toku spadlá zemina bude z něho neprodleně odstraněna.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno telefonicky Povodí Labe, státní podnik - PS Jičín s min. 4 denním předstihem na tel.: 607 50 33 51, e-mail: labe-z1@pla.cz.
- Po ukončení prací bude vyzván zástupce PS v Jičíně ke kontrole a odsouhlasení provedených prací na tel. č.: 607 50 33 51, e-mail: labe-z1@pla.cz.

- Břeh koryta vodního toku bude po ukončení stavby uveden do původního stavu.
- Bez písemného souhlasu nebude stavba zkolaudována.

d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (úprava DHM 9051015376, „Rokytnánský potok: Rokytnánský II“), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Ve věci majetkoprávního vypořádání, které je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se záměrem, v souladu s ustanovením § 187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín (paní Ivana Křížová, tel.: 493533368, e-mail: [labe-z1@pla.cz](mailto:labe-z1@pla.cz) přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle § 187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) – Pro žadatele – Informace pro žadatele.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

#### **K předmětnému dále uvádíme:**

*Vodní útvar HSL\_1500 - Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina nedosahuje dobrého stavu. Ekologický stav je hodnocen jako zničený, s nevyhovujícími složkami v ukazatelích teplotní poměry, BSK5, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, fosforečnany a nasycení vody kyslíkem. Podle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství má být dosaženo dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod nejpozději do konce roku 2027.*

*Dále upozorňujeme, že podle ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), lze vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních povolit (na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí k jejich vlivu na jakost podzemních vod), pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových.*

*Na základě dosavadní praxe konstatujeme, že zkušenosti s návrhem decentralizovaného způsobu odkanalizování obcí nepokládáme za jednoznačně pozitivní a přínosné. Zasakování odpadních vod představuje vysoké riziko především z hlediska látek, které se v odpadních vodách z DČOV vyskytují a nejsou při průtoku horninovým prostředím odbourávány.*

*Mimo vstupních investičních nákladů je třeba počítat se značnými provozními výdaji na pravidelné sledování kvality vypouštěných odpadních vod z každé DČOV (vzorkování), centrální dálkový monitoring DČOV a personální zabezpečení. Vzhledem k předpokládané životnosti DČOV (cca 10 let) bude problematiku odpadních vod v tomto časovém horizontu obec opět nucena řešit.*

*Navržené řešení decentralizovaného způsobu odkanalizování obcí proto z výše uvedených důvodů nelze dle našeho názoru jednoznačně doporučit.*

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí:**

PL – Z1 Hradec Králové, PS Jičín