

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 2025 – 015 - 31

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie :

Predseda: Ing. Jaroslav Dulanský projektant elektro
 Členovia: Ing. Arch. Jozef Košťál hlavný projektant
 Mgr. Anna Krupicová zástupca investora
 p. Mikláš zástupca investora

Objekt: SO 01 Hlavný objekt CVC Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093**Podklady použité pre vypracovanie protokolu :**

- Stavebné výkresy
- Vyhláška MSVaR SR č. 508/2009 Z.z. doplnená podľa zmien vo vyhláške MPSVaR SR č. 435/2012, č. 398/2013 a č. 234/2014
- STN 33 2000-1:02.2018 : Elektrické inštalácie budov. Stanovenie základných charakteristík
- STN 33 2000-5-51:09.2019 : Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
- Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy.

Popis :

Káblový rozvod NN, ktorý bude zásobovať elektrickou energiou navrhovaný objekt.

1	- hala, informácie, kancelária, obývacia izba, spálňa
2	- ateliér hudby PC, kreatívny ateliér, HOBBY ateliér, SNOV, ZEN, RELAX, HUB klub mládeže, HUB herňa+klub, prírodovedná učebňa, izba starej mamy, zázemie chlapci, zázemie dievčatá, vypaľovacia pec, sušenie, detská izba bytu
3	- WC učiteľky, WC pohotovostné Ž, WC pohotovostné M, WC, upratovanie, kuchynka, kuchyňa bytu, kúpeľňa bytu
4	- WC dievčatá, WC chlapci, umyváreň – sprcha+WC
5	- WC imobliní
6	- vestibul, chodba, bočný vstup, schodisko, predsieň, hospodársky vstup, vstup pohybové aktivity, vstupná predsieň bytu
7	- sklad, archív,
8	- technická miestnosť, technické zázemie, údržba
9	- hlavný vstup
10	- exteriér, terasa, loggia, strecha

	Kód vonkajších vplyvov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A: Podmienky prostredia	AA Teplota okolia	AA5	AA5	AA5	AA5	AA5	AA5	AA5	AA5	AA7	AA7
	AB Atmosférické podmienky	AB5	AB5	AB5	AB5	AB5	AB5	AB5	AB5	AB8	AB8
	AC Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1
	AD Výskyt vody	AD1	AD1	AD2	AD2	AD1	AD1	AD1	AD1	dážď	dážď
	AE Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE3	AE3
	AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF1	AF1	AF1	AF1	AF1	AF1	AF2	AF2
	AG Mechanické namáhania - nárazy	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1
	AH Mechanické namáhania - vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1
	AK Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1
	AL Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1
	AM Elektromag. elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1
	AN Slnéčné žiarenie	AN1	AN1	AN1	AN1	AN1	AN1	AN1	AN1	AN2	AN3
	AP Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1
	AQ Búrková činnosť	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ3
	AR Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1	AR1	AR1	AR2	AR1	AR1	-	-
	AS Vietor	-	-	-	-	-	-	-	-	AS1	AS2
	AT Snehová pokrývka	-	-	-	-	-	-	-	-	AT2	AT2
B: Využitie	BA Schopnosť osôb	BA1	BA2	BA1	BA2	BA3	BA1	BA1	BA4	BA1	BA1
	BC Kontakt osôb s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2
	BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1
	BE Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1
C:	C – Konštrukcie budov										
	CA Stavebné materiály	CA2	CA2	CA2	CA2	CA2	CA2	CA2	CA2	CA2	CA1
	CB Konštrukcia budovy	CB1	CB1	CB1	CB1	CB1	CB2	CB1	CB1	CB1	CB1

Zdôvodnenie :

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51:09.2019 s prihladením na projektované zariadenie. Komisia požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli stanovené prostredia preverené a podľa zistených skutočností podľa potreby upresnené odbornou komisiou investora.