

VÝKONOVÁ BILANCIA**STAVBA :** Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 01 Hlavný objekt

INVESTOR : Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

	SVETLO kW	ZÁSUVKY kW	VÝŤAH kW	EL. SPORÁK kW	KÚRENIE kW	Pi celkovo kW	beta	Ps kW	Pozn.:
R1	2,00	12,00	10,00	17,00	30,00	71,00	0,7	49,70	HLAVNÝ
		7,00				7,00	0,5	3,50	
R2	1,50	8,00		5,00	2,00	16,50	0,7	11,55	2NP
sumy					32,00	94,50		64,75	

Inštalovaný výkon kW 94,5
 Skutočný výkon kW: 64,8
 Z toho elektrické vykurovanie kW (inštalovaný príkon cca): 32,0
 Medzibytový koeficient : 0,77
Celkový súčasný príkon: **49,9**
Vypočítaný prúd (odber) : 72,3
 Ročná spotreba el. energie kWh: 271 950

	SVETLO kW	ZÁSUVKY kW	VÝŤAH kW	EL. SPORÁK kW	KÚRENIE kW	Pi celkovo kW	beta	Ps kW	Pozn.:
R3	0,30	5,50		5,00	3,50	14,30	0,7	10,01	BYT
						0,00	1	0,00	
sumy					3,50	14,30		10,01	

Inštalovaný výkon kW 14,3
 Skutočný výkon kW: 10,0
 Z toho elektrické vykurovanie kW (inštalovaný príkon cca): 3,5
 Medzibytový koeficient : 0,77
Celkový súčasný príkon: **7,7**
Vypočítaný prúd (odber) : 11,2
 Ročná spotreba el. energie kWh: 42 042