

V Ý P O Č T O C Á Č A S Ť

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6

Požiarny úsek : N1.01/N2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom.

Sústredené pož. zataženie sa podľa §18 ods.2 písm.a) vyhlášky

MVSR č.94/2004 Z.z. NEURČUJE.

Konštrukčný celok je nehorľavý

V S T U P N É Ú D A J E								
P r i e s t o r	pn	an	ps	as	hs	S	Požiarne	
Císlo Názov	kg/m2		kg/m2			m2	podlažie	
1.01	vstup, šatňa	20.0	1.10	5.0	0.90	2.95	50.38	áno
1.02	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	2.95	7.48	áno
1.03	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	8.35	áno
1.04	upratovanie	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	1.02	áno
1.05	chodba	5.0	0.80	7.0	0.90	2.95	32.60	áno
1.06	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	4.30	áno
1.07	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	1.80	áno
1.08	atelier hubdy, PC	30.0	1.00	10.0	0.90	2.95	38.00	áno
1.09	snov, zen, relax	10.0	0.80	10.0	0.90	2.95	17.85	áno
1.10	prírodovedná učebňa	35.0	0.90	10.0	0.90	2.95	56.47	áno
1.11	príručný sklad	75.0	1.00	7.0	0.90	2.95	4.64	áno
1.12	bočný vstup	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	6.42	áno
1.13	hala	5.0	0.80	7.0	0.90	2.95	33.73	áno
1.15	schodisko	5.0	0.80	0.0	0.90	6.25	18.15	áno
1.16	informácie	40.0	1.00	5.0	0.90	6.25	2.84	áno
1.17	HUB - klub mládeže	45.0	1.20	10.0	0.90	2.95	62.41	áno
1.18	HUB - herňa klub	30.0	1.10	10.0	0.90	2.95	38.29	áno
1.19	predsien	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.21	áno
1.20	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.25	áno
1.21	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	2.95	3.03	áno
1.22	kancelária sklad	120.0	1.10	10.0	0.90	2.95	11.54	áno
1.23	kreatívny atelier	45.0	1.20	10.0	0.90	2.95	37.67	áno
1.24	príručný sklad	75.0	1.20	7.0	0.90	2.95	37.67	áno
1.25	sklad prechod	120.0	1.10	7.0	0.90	2.95	6.70	áno
1.26	vypaľovacia pec	60.0	1.20	5.0	0.90	2.95	13.71	áno
1.27	sušenie	60.0	1.20	10.0	0.90	2.95	10.82	áno
1.28	TM UK/sklad	120.0	1.10	7.0	0.90	2.95	8.69	áno
1.29	technické zázemie	40.0	1.00	10.0	0.90	2.95	9.95	áno
1.30	údržba	30.0	0.80	10.0	0.90	2.95	11.38	áno
1.31	príručný sklad	60.0	0.80	7.0	0.90	2.95	1.77	áno
1.32	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	2.95	3.28	áno
1.33	hosp.vstup, chodba	5.0	0.80	7.0	0.90	2.95	15.38	áno
1.34	archív	120.0	0.70	10.0	0.90	2.95	15.87	áno
2.01	hala	5.0	0.80	10.0	0.90	2.95	70.39	áno
2.03	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.96	áno
2.04	kuchyna, denná m.	30.0	1.10	10.0	0.90	2.95	27.90	áno
2.05	kancelária	40.0	1.00	10.0	0.90	2.95	24.81	áno
2.06	hybby atelier	45.0	1.20	10.0	0.90	2.95	54.88	áno
2.07	predsien	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.21	áno
2.08	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	2.95	3.03	áno

2.09	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.25	áno
2.10	sklad	120.0	1.10	5.0	0.90	2.95	11.93	áno
2.11	izba starej mamy	30.0	1.10	10.0	0.90	2.95	38.29	áno
2.14	vstup pohybové aktiv	5.0	0.80	7.0	0.90	2.95	4.43	áno
2.15	zázemie - chlapci	20.0	1.10	10.0	0.90	2.95	11.09	áno
2.16	umavaren, sprcha	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	2.23	áno
2.17	pohybovňa, tanec	15.0	1.20	10.0	0.90	2.95	78.52	áno
2.19	príručný sklad	150.0	1.10	7.0	0.90	2.95	4.57	áno
2.20	zázemie - devčatá	20.0	1.10	10.0	0.90	2.95	17.56	áno
2.21	umavaren, sprcha	5.0	0.80	5.0	0.90	2.95	13.19	áno
2.22	upratovanie	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	1.08	áno
2.23	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	8.33	áno
2.24	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	2.95	7.11	áno
2.25	kancelária - učiteľk	40.0	1.00	10.0	0.90	2.95	53.30	áno

Ú D A J E O O T V O R O C H

P r i e s t o r		Šírka	výška	Plocha	Počet	Celková
Číslo	Názov	m	m	m2	otvorov	plocha
1.01	vstup, šatňa	1.20	1.95	2.34	1	2.34
1.01	vstup, šatňa	1.98	2.70	5.35	1	5.35
1.01	vstup, šatňa	1.20	1.95	2.34	2	4.68
1.02	wc	1.20	0.70	0.84	2	1.68
1.08	atelier hubdy, PC	5.50	2.95	16.23	1	16.23
1.09	snov, zen, relax	1.20	2.65	3.18	1	3.18
1.09	snov, zen, relax	5.50	2.95	16.23	0	0.00
1.10	prírodovedná učebňa	5.50	2.95	16.23	1	16.23
1.12	bočný vstup	1.25	2.70	3.38	1	3.38
1.17	HUB - klub mládeže	5.00	2.95	14.75	1	14.75
1.17	HUB - klub mládeže	1.45	1.95	2.83	1	2.83
1.18	HUB - herňa klub	5.00	2.95	14.75	1	14.75
1.21	wc	1.20	1.95	2.34	1	2.34
1.22	kancelária sklad	1.20	1.95	2.34	2	4.68
1.23	kreatívny atelier	1.20	1.95	2.34	3	7.02
1.26	vypaľovacia pec	1.20	1.95	2.34	2	4.68
1.27	sušenie	1.20	1.95	2.34	1	2.34
1.29	technické zázemie	1.20	1.95	2.34	1	2.34
1.30	údržba	1.20	1.95	2.34	2	4.68
1.32	wc	1.20	0.70	0.84	1	0.84
1.33	hosp.vstup, chodba	1.20	2.70	3.24	1	3.24
1.34	archív	1.20	1.95	2.34	1	2.34
2.01	hala	1.15	1.95	2.24	1	2.24
2.04	kuchyna, denná m.	1.20	1.95	2.34	3	7.02
2.05	kancelária	1.20	1.95	2.34	2	4.68
2.06	hybby atelier	5.05	2.95	14.90	1	14.90
2.06	hybby atelier	1.15	1.95	2.24	1	2.24
2.08	wc	1.20	1.95	2.34	1	2.34
2.10	sklad	1.20	1.95	2.34	2	4.68
2.11	izba starej mamy	5.05	2.95	14.90	1	14.90
2.15	zázemie - chlapci	1.20	1.95	2.34	1	2.34
2.17	pohybovňa, tanec	5.50	2.95	16.23	2	32.46
2.20	zázemie - devčatá	6.00	2.95	17.70	1	17.70
2.21	umavaren, sprcha	1.20	1.95	2.34	2	4.68
2.25	kancelária - učiteľk	1.20	1.95	2.34	3	7.02
2.25	kancelária - učiteľk	1.20	2.70	3.24	1	3.24

V Ý S L E D N É H O D N O T Y

P r i e s t o r		pn	an	ps	as	p	a	b	pv
Číslo	Názov	kg/m2		kg/m2		kg/m2			kg/m2
1.01	vstup, šatňa	20.0	1.10	5.0	0.90	25.0	1.06	0.638	16.91
1.02	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	10.0	0.85	0.638	5.42
1.03	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.04	upratovanie	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.05	chodba	5.0	0.80	7.0	0.90	12.0	0.86	0.638	6.58
1.06	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.07	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.08	atelier hubdy, PC	30.0	1.00	10.0	0.90	40.0	0.98	0.638	25.01
1.09	snov, zen, relax	10.0	0.80	10.0	0.90	20.0	0.85	0.638	10.85
1.10	prírodovedná učebňa	35.0	0.90	10.0	0.90	45.0	0.90	0.638	25.84
1.11	príručný sklad	75.0	1.00	7.0	0.90	82.0	0.99	0.638	51.79
1.12	bočný vstup	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.13	hala	5.0	0.80	7.0	0.90	12.0	0.86	0.638	6.58
1.15	schodisko	5.0	0.80	0.0	0.90	5.0	0.80	0.638	2.55
1.16	informácie	40.0	1.00	5.0	0.90	45.0	0.99	0.638	28.42
1.17	HUB - klub mládeže	45.0	1.20	10.0	0.90	55.0	1.15	0.638	40.35
1.18	HUB - herňa klub	30.0	1.10	10.0	0.90	40.0	1.05	0.638	26.80
1.19	predsien	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.20	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
1.21	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	10.0	0.85	0.638	5.42
1.22	kancelária sklad	120.0	1.10	10.0	0.90	130.0	1.08	0.638	89.58
1.23	kreativny atelier	45.0	1.20	10.0	0.90	55.0	1.15	0.638	40.35
1.24	príručný sklad	75.0	1.20	7.0	0.90	82.0	1.17	0.638	61.21
1.25	sklad prechod	120.0	1.10	7.0	0.90	127.0	1.09	0.638	88.32
1.26	vypaľovacia pec	60.0	1.20	5.0	0.90	65.0	1.18	0.638	48.93
1.27	sušenie	60.0	1.20	10.0	0.90	70.0	1.16	0.638	51.81
1.28	TM UK/sklad	120.0	1.10	7.0	0.90	127.0	1.09	0.638	88.32
1.29	technické zázemie	40.0	1.00	10.0	0.90	50.0	0.98	0.638	31.26
1.30	údržba	30.0	0.80	10.0	0.90	40.0	0.83	0.638	21.18
1.31	príručný sklad	60.0	0.80	7.0	0.90	67.0	0.81	0.638	34.62
1.32	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	10.0	0.85	0.638	5.42
1.33	hosp.vstup, chodba	5.0	0.80	7.0	0.90	12.0	0.86	0.638	6.58
1.34	archív	120.0	0.70	10.0	0.90	130.0	0.72	0.638	59.72
2.01	hala	5.0	0.80	10.0	0.90	15.0	0.87	0.638	8.33
2.03	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.04	kuchyna, denná m.	30.0	1.10	10.0	0.90	40.0	1.05	0.638	26.80
2.05	kancelária	40.0	1.00	10.0	0.90	50.0	0.98	0.638	31.26
2.06	hybby atelier	45.0	1.20	10.0	0.90	55.0	1.15	0.638	40.35
2.07	predsien	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.08	wc	5.0	0.80	5.0	0.90	10.0	0.85	0.638	5.42
2.09	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.10	sklad	120.0	1.10	5.0	0.90	125.0	1.09	0.638	86.93
2.11	izba starej mamy	30.0	1.10	10.0	0.90	40.0	1.05	0.638	26.80
2.14	vstup pohybové ektiv	5.0	0.80	7.0	0.90	12.0	0.86	0.638	6.58
2.15	zázemie - chlapci	20.0	1.10	10.0	0.90	30.0	1.03	0.638	19.71
2.16	umavaren, sprcha	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.17	pohybovňa, tanec	15.0	1.20	10.0	0.90	25.0	1.08	0.638	17.23
2.19	príručný sklad	150.0	1.10	7.0	0.90	157.0	1.09	0.638	109.18

2.20	zázemie - devčatá	20.0	1.10	10.0	0.90	30.0	1.03	0.638	19.71
2.21	umavaren, sprcha	5.0	0.80	5.0	0.90	10.0	0.85	0.638	5.42
2.22	upratovanie	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.23	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.24	wc	5.0	0.80	2.0	0.90	7.0	0.83	0.638	3.71
2.25	kancelária - učiteľk	40.0	1.00	10.0	0.90	50.0	0.98	0.638	31.26

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom

- pomocná hodnota $n = 0.219$
- súčiniteľ geometrie otvorov $k = 0.24111 \text{ m } 1/2$
- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ $S_m = 78.52 \text{ m}^2$
- parameter odvetrania $F_o = 0.110 \text{ m } 1/2$

Požiarneho úseku nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarneho úseku:

Výpočtové požiarne zaťaženie	$p_v =$	27.41 kg/m ²
Priemerné požiarne zaťaženie	$p =$	41.31 kg/m ²
Súčiniteľ horľavých látok	$a =$	1.04
Súčiniteľ stavebných podmienok	$b =$	0.638
Pôdorysná plocha požiarneho úseku	$S =$	1016.71 m ²
Priemerná výška požiarneho úseku	$h_s =$	3.02 m
Plocha otvorov požiarneho úseku	$S_o =$	240.33 m ²
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku	$h_o =$	2.58 m

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=====

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6
Požiarneho úseku : N1.01/N2

Pôdorysná plocha PÚ $S = 1016.71 \text{ m}^2$
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ $p_v = 27.41 \text{ kg/m}^2$
Súčiniteľ horľavých látok PÚ $a = 1.04$
Počet nadzemných podlaží stavby $n_{pn} = 2$
Počet podzemných podlaží stavby $n_{pp} = 0$
Počet nadzemných podlaží PÚ $n_{pn} = 2$
Počet podzemných podlaží PÚ $n_{pp} = 0$
Požiarneho úseku je v Nadzemných podlažiach
Konštrukčný celok je nehorľavý
Požiarneho výška stavby: $h_p = 3.30 \text{ m}$
Dovolený počet podlaží PÚ $z_1 = 5$ (§ 6 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004)
Skutočný počet podlaží PÚ $z = 2$

Podlažie	Skutočná plocha [m ²]	S_{max} [m ²]
1. podlažie PÚ	576.65	4139.31
2. podlažie PÚ	440.06	4139.31

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

=====

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6
Požiarneho úseku : N1.01/N2

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

Skutočný čas evakuácie $t_u = 1.38 \text{ min}$
Dovolený čas evakuácie $t_{ud} = 3.65 \text{ min}$

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Dovolená dĺžka úc $l_{ud} = 100.7 \text{ m}$

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Výpočtový min. poč. únik.pruhov $u_{min} = 0.50$
Normový min. poč. únik.pruhov $u_{min} = 1.0$

DIMENZOVANIE ÚC PO ČASTIACH

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6
Miesto posúdenia: N1.01/N2-2.NP
Druh únikovej cesty: Nechránená
Súčiniteľ a PÚ = 1.04
Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej úc: jedna
Spôsob evakuácie osôb je súčasný
Dovolený počet unikajúcich osôb $E*s = 120$

Dĺžka únikovej cesty $l_u = 28.20 \text{ m}$

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:
Skutočný čas evakuácie $t_u = 1.83 \text{ min}$ (= 0.94 min + 0.89 min)
Dovolený čas evakuácie $t_{ud} = 1.88 \text{ min}$

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Dovolená dĺžka úc $l_{ud} = 29.8 \text{ m}$

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:
Skutočná šírka každej časti je väčšia alebo rovná dovolenej šírke.

Zoznam častí únikovej cesty

P.č.	Dĺžka úC	Počet úp	U-min výp.	U-min norm.	Smer úniku	Sklon schod.	PE01	PE02	PE03	vu	Ku	tu1 min	tu2 min	P*	N*
1	13.80	2.0	0.9	1.0	-		28	2	0	30	40.0	0.46	0.43		
2	14.40	2.0	1.9	2.0	-		59	4	0	30	40.0	0.48	0.89		

Legenda:

Smer úniku: - po rovine
/ po schodoch nahor
\ po schodoch nadol

U-min najmenší dovolený počet únikových pruhov výpočtový / normovaný

PE01 počet osôb schopných samostatného pohybu

PE02 počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

PE03 počet osôb neschopných samostatného pohybu

P* počet unikajúcich osôb $E*s$ - iba ak je väčší ako povolený

N* PE02+PE03 - iba ak je väčší ako 10 pri jedinej úc z PÚ

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6

Požiarny úsek : N1.01/N2

Skutočná pôdorysná plocha PÚ 1016.71 m²
Priemerné požiarne zaťaženie 82.00 kg/m²
Sústredené požiarne zaťaženie 82.00 kg/m²
... na ploche 37.67 m²

PÚ je nevýrobný

=====

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je 9.5 l/s = 570 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je 18.0 l/s = 1080 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Svetlosť vonkajšieho vodovodného potrubia DN 125 mm

Najmenší objem nádrže je 35.0 m³

Pre PÚ je potrebné navrhnuť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.
podľa §10 vyhlášky MVSČ č.699/2004 Z.z.

=====

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

=====

Stavba : Budova CVČ Gessayova ul.6

Požiarny úsek : N1.01/N2

Súčiniteľ a PÚ: 1.04

=====

Podlažie: 1. NP
Pôdorysná plocha podlažia: 576.65 m²
Mc: 22.00 kg Mcsk: 24.00 kg

Druh HP	Hm. náplne HP [kg]	Počet HP	Mci [kg]
Práškový	6.0	4	24.00

=====

Podlažie: 2. NP
Pôdorysná plocha podlažia: 440.06 m²
Mc: 19.30 kg Mcsk: 24.00 kg

Druh HP	Hm. náplne HP [kg]	Počet HP	Mci [kg]
Práškový	6.0	4	24.00

=====

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny : 141.62 m²

veľkosť úplne POP prisl. k pv : 98.83 m²

veľkosť úplne požiarne otv. plôch : 98.83 m²

výsledná veľkosť pož. otvor. plôch : 98.83 m²

Percento požiarne otvorených plôch : 69.8 %

Dĺžka l : 19.4 m

výška hu : 7.3 m

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 8.9 m *****

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 a) STN 92 0201-2

Celková plocha obvodovej steny : 42.34 m²

veľkosť úplne POP prisl. k pv : 29.65 m²

veľkosť úplne požiarne otv. plôch : 29.65 m²

výsledná veľkosť pož. otvor. plôch : 29.65 m²

Percento požiarne otvorených plôch : 70.0 %

Dĺžka l : 5.8 m

výška hu : 7.3 m

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 6.5 m *****

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny : 115.93 m²

veľkosť úplne POP prisl. k pv : 38.58 m²

veľkosť úplne požiarne otv. plôch : 38.58 m²

výsledná veľkosť pož. otvor. plôch : 38.58 m²

Percento požiarne otvorených plôch : 33.3 %

Dĺžka l : 25.9 m

výška hu : 7.3 m

Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4

STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory!

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 4.0 m *****

Nevýrobné stavby - jednotlivé otvory

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je nehorľavý

Dĺžka l₁ : 1.2 m

výška hu₁ : 2.0 m

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1.6 m *****

Nevýrobné stavby - jednotlivé otvory

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je nehorľavý

Dĺžka l₁ : 2.2 m

výška hu₁ : 2.0 m

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.2 m *****

Nevýrobné stavby - jednotlivé otvory

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²

Konštrukčný celok je nehorľavý

Dĺžka l₁ : 1.2 m

výška hu₁ : 2.7 m

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1.8 m *****

Nevýrobné stavby - jednotlivé otvory

Miesto posúdenia: N1.01/N2

Výpočtové požiarne zaťaženie : 27.41 kg/m²
Konštrukčný celok je nehorľavý
Dĺžka l1 : 2.0 m
výška hu1 : 2.7 m
***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.4 m *****

Budovy pre bývanie a ubytovanie

Miesto posúdenia: N2.02

Budova pre bývanie

Percento požiarne otvorenej plochy : 46.5 %

Dĺžka PÚ : 10.0 m

Počet požiarnych podlaží PÚ : 1

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.2 m *****

Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4

Budovy pre bývanie a ubytovanie

Miesto posúdenia: N2.02

Budova pre bývanie

Percento požiarne otvorenej plochy : 58.5 %

Dĺžka PÚ : 9.5 m

Počet požiarnych podlaží PÚ : 1

***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.9 m *****

Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 92 0201-4