

Číslo objednávky: 4600091898



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO:36570460
DIČ:2020063518
IČDPH:SK2020063518

Dodávateľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31395830

FAKTÚRA BEZ UVEDENÉHO ČÍSLA OBJEDNÁVKY A POTVRDENÉHO PREBERACIEHO PROTOKOLU BUDE VRÁTENÁ.

Zaslaním nekompletných podkladov dochádza k zbytočnému predĺženiu úhrad.

Objednávku vystavil: [REDACTED]	Dátum: 14.10.2026	Kontakt: Tel:057/7870111
Miesto dodania zásielky: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Humenné Osloboditeľov 108 066 31 Humenné	Adr. na zaslanie faktúry: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	
Dodacia lehota: 31.12.2026	Splatnosť faktúr 60 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.	
Údaje plánovania: Sólostroje bez montáže - voda odvedená		

Doplňujúce údaje:

Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre ČOV Myslina

Pol.	Materiál	Označenie	Množst.	MJ	Cena za jednotku	Hodnota net
00010		Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly	2	KS	2.202,00/1 KS	4.404,00
Číslo priradenia účtu: 01, Prvok ŠPP: 26.1020.S.K.13						
[REDACTED]						
Celková hodnota objednávky bez DPH v EUR					4.404,00	

Nedeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky objednávateľa dostupné na stránke <http://www.vodarne.eu/index.php?id=spolonos> (ďalej aj „VZP“). Akceptovaním objednávky dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so VZP, porozumel im a prijíma ich v celom rozsahu.

Čiastkové plnenie: ÁNO

Pečiatka a podpis:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky v DNS Nákup čerpadiel

Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe	
Závod	Humenné
Objekt:	ČOV Myslina
Miesto plnenia (dodania/ realizácie):	ČOV Myslina
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené v suchej komore/ strojovni/ prečerpávacej šachte) (vyplniť relevantné údaje inak uviest' " - ")	mokrú osadenie na pätkové koleno hĺbka uloženia: - výška hladiny : -
Obhliadka:	neaplikuje sa

Parametre čerpadla požadované obstarávateľom	
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ)	Flygt 3068.170 214
Typ čerpadného média (doplň typ kalu s %)	Odpadová voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností)	ponorné
	vertikálne
	odstredivé
Inštalčná poloha čerpadla	vertikálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks)	2
Montáž čerpadla/ Bez montáže	Bez montáže
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie)	nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulického časti	liatina/vysokolegovaná liatina
Dodávka s/ bez chladiaci plášť	bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtlačné potrubie	DN 50
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať)	
Spúšťanie čerpadla	napriamo
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevyplňať)	
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM, tieneny kábel	10 m
Počet fáz/ napájanie motora (V)	3/400

Parametre čerpadla		
Parameter	Požadovaná hodnota	Parametre ponúkaného čerpadla
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla		Flygt NX 3069.060 SH/272; 1,7 kW
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode	8,9 (tolerancia $\pm 5 \%$)	8,99
Čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode	9 (tolerancia $\pm 3 \%$)	9,19
Max. veľkosť výkonu motora (kW) (Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla)	1,7	1,7
Min. účinnosť trieda motora	nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách	-
Min. krytie motora (IP)	68	IP 68
Trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012	3B	3B

Doplňujúce informácie	
Rozsah dodávky/ príslušenstvo	obežné koleso s rezacím/drviacim mechanizmom tepelná ochrana, sonda priesaku kvapaliny do motora, dvojité mechanické tesnenie, ochrana mechanického tesnenia, na pôvodné päťkové koleno
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením	poslúži ako záloha

Cenová ponuka		
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks	Požadované množstvo	Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
2 202,00 €	2	4 404,00 €
Cena spolu v EUR bez DPH		4 404,00 €

Výpočet nákladov na životný cyklus za 2 ks čerpadiel	
Počet prevádzkových hodín za rok (hod./rok) (Súčet pre všetky čerpadlá)	50
Účinnosť čerpadla P4/P2	55,84%
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)	1,45
Účinnosť elektromotora 1/1	75,20%
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1	41,99%
Spotreba EE (kW/rok)	96

Cena EE (€/MWh)	150
Náklad na EE (€/rok)	14,46143617
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok)	8
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť	115,69
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH	4 519,69 €

uchádzač povinný vyplniť

vzorec

	Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Adresa sídla:	Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO:	31395830
Kontaktná osoba:	
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	

