

Vysvetlenie SP č. 4 na žiadosť o vysvetlenie č.6

Mesto Tornaľa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska s názvom „Názov „Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 171/2020 pod číslom 30870- WYP zo dňa 12.08.2020 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č.6

Otázka č.1:

vo výpise materiálu - bazénová technológia - úprava vody UV1 pre relaxačný bazén B1 v časti opcie sa nachádzajú položky : masážna sedacia lavica - obdĺžniková, masážna sedacia lavica - oblúk, masážna vzduchová lavica obdĺžnik a oblúk. Tieto strany obsahujúce tieto položky nie je možné vytlačiť. Chceme sa opýtať či to znamená že sa nemajú v I.etape naceňovať ? V celkovom rekapitulačnom liste objektu stavby sa ale nachádza riadok - bazénová technológia s opciami..

Odpoveď č.1

Áno je potrebné naceňovať..


Krátky návod ako vytlačiť z excelu

pre tlač z Excelu, odporúčame nasledovné podľa ukážky v prílohe "tlac vyber.png" :


1. krok : všetko dať do "**výberu**", teda označiť vybrané bunky (všetko)
2. krok : **zvoliť tlač**, objaví sa tlačový manager
3. krok : zvoliť, zaškrtnúť, kliknúť (len) **výber**
4. krok: zvoliť tlač, OK, (samozrejme pri navolenom formátovaní)
5. krok : tlačiareň by mala vytlačiť pôvodne obmedzenú oblasť tlače

... **alebo** upraviť nastavenia Excelu pre tlačovú oblasť podľa ďalších dvoch príloh *.png


„tlac vyber.png“



*.png 1



*.png 2



V Tornali, 09.09.2020