

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE
SLOVENSKO a.s.**

Poradové číslo: BA- **2527 / 2017**

Firma: Mesto Trnava
Meno: Heregová Monika
Adresa: Trhová 3, 91701 Trnava
telefón: 0333236131

IČO : 313 114

DIČ :

DIČ DPH :

žiadateľ / objednavateľ

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
Lubomír Krošlák, 0908/945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : **2527 / 2017** PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

ZŠ Gorkého - športový areál

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Trnava

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

v mierke

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely:

ÚR,SP,

Žiadateľ:

správca PTZ:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

V Piešťanoch dňa:

31.8.2017

Pečiatka:

Poradové číslo:

BA-2527 / 2017Vybavuje: p. Krošlák, tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,
p. Husák, tel. 0907 747 923, v Piešťanoch,dňa: **31.8.2017**Stavebná akcia : **ZŠ Gorkého - športový areál**Miesto, kat.územie: **Trnava**

p.č.

Účel: **ÚR,SP,****nedôjde**ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Krošlák

kniha plánov :	xxxx	list č. :
kniha plánov :	xxxx	list č. :
kniha plánov :	xxxx	list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 280 537 IČ DPH:SK 2020169723

Za správcu PTZ

30.5.2018

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 14. SEP 2017	Pril.: 	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu: 	74 745/17	
Číslo spisu: 		

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Trnava 24.08.2017

Vyjadrenie k realizačnému projektu stavby „ **ZŠ Gorkého – Športový areál** “

Vážená Ing. Heregová

Západoslovenská distribučná, a.s. ,tím správy ener. zar. Západ (ďalej TSEZ) po preštudovaní predloženej PD stavby „ **ZŠ Gorkého – Športový areál** “kat.úz. Trnava, pre investora Mesto Trnava Vám oznamujeme že,

Z hľadiska rozvoja s predkladanou PD v rozsahu realizačného projektu, pri splnení nasledovných podmienok:

„ súhlasíme “

Výkonové bilancie zo siete ZSD, a.s sa nemenia a pripojenie navrhovanej stavby bude riešené za existujúcim meraním Maxima Gorkého č.21 umiestnené v samostatne prístupnej časti existujúcej TS 0084-131.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dušan.zemko@zsdis.sk.

Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.a nadväzných legislatívnych predpisov.

V prípade ,že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.


V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uved'te značku CD 56137/2017 a kontaktujte Peter Šturdík,T +421-(0)335563121,peter.sturdik@zsdisk.sk

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

*Predloženú PD a situáciu Vám zasielame späť.
Prevzal osobne:*

S pozdravom


spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.




Ing. Miroslav Harnoš


Peter Šturdík

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príloha:	Vybavenie:
3.1. AUG. 2017		
Ev.č.záznamu:	72946/17	
Číslo spisu:		
Vaša značka	Naše číslo	

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave,
odbor investičnej výstavby

Hlavná 1

917 01 Trnava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
Osobne - 27.7.2017	TD/NS/0699/2017/Mo	033/242 3301	14. 8. 2017

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie:	Obec: Trnava, Gorkého, p.č. 7885/1, 7877
Stavebník:	Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby
Názov stavby:	ZŠ Gorkého - športový areál
Spracovateľ PD:	Ing. Schroner, Ing. Kováčik

Toto stanovisko **nenahrádza technické podmienky pripojenia** budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

(bez jej plynofikácie)

za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

– „žiadne“

S úctou,

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 126
IČO: 35210730
1-475

Mončeková Gabriela

technik technickej dokumentácie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný **najneskôr do 14. 8. 2018**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačíve, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 10. AUG. 2017	Príh.:	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	70 571/17	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-
2017/026368/ŠSOH/Du

Vybavuje/linka
Mgr. Lenka Dubovská/312

Dátum
08. 08. 2017

Vec

Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby: ZŠ Gorkého – športový areál
Miesto stavby: k. ú. Trnava, Maxima Gorkého 21
Investor: Mesto Trnava
Hl. projektant: Ing. Miroslav Schroner
Dátum sprac. PD: 006/2017

Stručný popis: Predmetom predkladanej projektovej dokumentácie je návrh vonkajších športovísk v areáli ZŠ na ulici Maxima Gorkého. Projekt pozostáva z riešenia nového atletického oválu, nového ihriska pre Hádzanú/malý futbal, nového ihriska pre basketbal a volejbal, osadenie vrhačského sektora a taktiež s nimi spojený návrh spevnených plôch, oporných múrov so zábradlím, návrhu osvetlenia športovísk, mobiliáru a sadových úprav, ktoré si revitalizácia vyžaduje.



**OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA**

Telefón
++42133 / 55 64 312

Fax
++42133 / 55 15 298

E – mail
lenka.dubovska@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?
okresny-urad-trnava

IČO
00151866

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-6-



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Mesto Trnava Mestský úrad / Trnava	
Dátum: 18. AUG. 2017	vyb.: Hg
Ev. číslo: 71662/17	
Číslo spisu:	

Mesto Trnava
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

OIV/29537-68100/17/Hg/21.07.2017

Naše číslo

OU-TT-OSZP3-2017/026134/ŠVS/BB

Vybavuje/linka

Boledovičová/382

Dátum

14.08.2017

Vec

Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

vydáva v zmysle § 28 vodného zákona

vy j a d r e n i e

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00313114

Názov stavby: ZŠ Gorkého – športový areál

Stavebné objekty:

- SO-01 Príprava územia
- SO-02 Športové ihriská
- SO-03 Objekt dielne
- SO-04 Spevnené plochy
- SO-05 Oplotenie
- SO-06 Areálový rozvod vody
- SO-07 Areálová kanalizácia
- SO-08 Vonkajšie areálové osvetlenie
- SO-09 Sadové úpravy
- SO-10 Mobiliár

Projektant: Ing. Miroslav Schroner

Miesto stavby: parc. č. 7885/1, 7877 v k. ú. Trnava



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón

++42133 / 55 64 382

Fax

++42133 / 55 13 871

E – mail

barbora.boledovicova@minv.sk

Internet

www.minv.sk/?okresny-urad-trnava

IČO

00151866

Stručný popis:

Projektová dokumentácia rieši návrh vonkajších športovísk v areáli základnej školy na ulici Maxima Gorkého v Trnave. Chodníky a spevnené plochy budú riešené z betónovej dlažby a z bezpečnostného povrchu. Spevnené plochy sú spádované smerom od stavebných objektov k navrhovaným odvodňovacím líniovým žľabom, príp. k záhonom a okolitým trávnatým plochám. Po dokončení osadenia obrubníkov a spevnených plôch bude riešený okapový chodník z kameniva. Napojenie objektu dielne na vodu bude na navrhovaný areálový vodovod HDPE100 D 32 dl. 76,9 m, ktorý bude napojený na existujúci vodovod vedený v rámci objektu telocvične (v rámci vodovodu je aj pripojenie na picu fontánku 3,5 m). $Q_{rok} = 50,40 \text{ m}^3/\text{rok}$. Odvedenie splaškových vôd z objektu dielne bude navrhovanou areálovou splaškovou kanalizáciou (stoka S1 PVC DN 250 dl. 49,3 m) do existujúcej splaškovej kanalizácie. Odvedenie vôd z povrchového odtoku z objektu dielne a príľahlých spevnených plôch bude do navrhovanej areálovej dažďovej kanalizácie (stoka D1 PVC DN 250 dl. 60 m, stoka D1-1 PVC DN 250 dl. 45,3 m) a následne do existujúcej kanalizácie. Množstvo dažďových vôd zo strechy objektu dielne je výpočtom stanovených na 0,8 l/s a množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch je výpočtom stanovených na 5,44 l/s (spolu 6,24 l/s). Odvedenie vôd z povrchového odtoku z navrhovaných ihrísk bude prostredníctvom drenážneho potrubia DN80 do zberného potrubia dažďovej vody DN150, DN160, ktoré bude zaústené do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. (Dažďová kanalizácia športovísk sa napája v šachte RŠd2 na dažďovú kanalizáciu z objektu dielne a spevnených plôch a potom sa spolu napájajú do existujúcej kanalizácie.)

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Navrhované stavby: „**SO-06 Areálový rozvod vody, SO-07 Areálová kanalizácia (splašková, dažďová) + odvodnenie športovísk**“ sú v zmysle § 52 vodného zákona považované za vodné stavby. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o **vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona** na uskutočnenie predmetných vodných stavieb.
2. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
4. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa ustanovení vodného zákona.

odbor územnej správy Trnava
Kollárova 8
917 02 Trnava
-1-

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príh.	Vyb.:
1. AUG 2017		Hg
Ev.č. záznamu:	70589/17	
Číslo spisu:		

D1V

Mesto Trnava
Trhová 3
917 01 Trnava 1

Váš list číslo/zo dňa
/ 02.08.2017

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-
2017/026170ŠSOPaK/Ze

Vybavuje/linka
Mgr. Zemkova/379

Dátum
04.08.2017

Vec
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva vyjadrenie ku stavbe:

Názov: **ZŠ GORKÉHO – ŠPORTOVÝ AREÁL**

Členenie: SO 01 – Príprava územia
SO 02 - Športové ihriská
SO 03 – Objekt dielne
SO 04 – Spevnené plochy
SO 05 - Oplotenie
SO 06 - Areálový rozvod
SO 07 - Areálový rozvod kanalizácie
SO 08 – Areálové osvetlenie
SO 09 – Sadové úpravy
SO 10 - Mobiliár

Miesto: k. ú. Mesto Trnava, pozemok parc. č.: 7885/1, 7877

Investor: Mesto Trnava

Projektant: Ing. Miroslav Schroner, Ing. Dávid Moravčík

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:



**OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA**

Telefón
++42133/5564 379

Fax
++4213/55 13 871

E – mail
gabriela.zemkova@minv.sk

Internet
minv.sk/?okresny-urad-trnava

IČO
00151866

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je každý povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
5. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
6. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
7. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-7-


Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Orn.:	Vyb.:
23. AUG. 2017		Hg
Ev.č.záznamu:	72216/17	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:
OIV/29537-68100/17/Hg

Naša značka:
11219/2017/MOc

Vybavuje:
Ing. Očenášková/033-5966129

Piešťany, dňa:
21.08.2017

Vec: ZŠ Gorkého – športový areál. Trnava - vyjadrenie.

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši návrh vonkajších športovísk v areáli Základnej školy na ulici Maxima Gorkého v Trnave. Návrh je spracovaný v súlade so začlenením do celkového projektu komplexnej revitalizácie areálu základnej školy. Investorm stavby je žiadateľ o vyjadrenie.

- Projekt pozostáva z riešenia nového atletického oválu, nového ihriska pre hádzanú / malý futbal, nového ihriska pre basketbal a volejbal, osadenia vrhačského sektora a taktiež s nimi spojený návrh spevnených plôch, oporných múrov so zábradlím, návrhu osvetlenia športovísk, mobiliáru a sadových úprav, ktoré si revitalizácia vyžaduje. V rámci športovísk budú vybudované tiež zóny pre vonkajšie fitness prvky a detské ihrisko. Súčasťou návrhu je taktiež vybudovanie nového objektu dielne pre školníka, správcu areálu a WC pre užívateľov areálu. Spevnené plochy športovísk budú realizované ako umelý športový povrch na báze EPDM. Chodníky a ostatné spevnené plochy budú riešené z betónovej dlažby hr. 80 mm.

SO 03 Objekt dielne: Zásobovanie objektu pitnou vodou bude z navrhovaného areálového vodovodu, ktorý je napojený na exist. vodovod vedený v rámci objektu telocvične. Navrhovaný areálový vodovod začína napojením na existujúci vodovod v existujúcej šachte. Od bodu napojenia bude vedený pod podlahou von z existujúceho objektu a následne areálový vodovod z rúr HDPE100 D32 SDR17, dĺžky 73,90m bude uložený v zemi. Na trase vodovodu bude vysadená odbočka z HDPE100 D32 SDR17 dĺžky 3,50 m, pre napojenie picích fontániek. Výpočtom stanovená predpokladaná potreba vody je $Q_{rok} = 50,40 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Odkanalizovanie riešeného objektu bude do existujúcej areálovej kanalizácie, ktorá odvádza splaškové a dažďové vody. Navrhovaná kanalizácia Stoka „S1“ PVC DN250 bude odvádzať splaškové vody z riešeného objektu gravitačným spôsobom. Napojenie navrhovanej kanalizácie bude do existujúcej kanalizačnej šachty na areálovej splaškovej kanalizácii. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou vnútorných a vonkajších dažďových zvodov. Následne budú dažďové vody odvádzané do navrhovanej dažďovej kanalizácie so zaústením do existujúcej areálovej kanalizácie. Na trase navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty typové plastové DN400. Odvodňovacia plocha strechy objektu dielne je $93,6 \text{ m}^2$ a spevnených plôch $707,5 \text{ m}^2$. Množstvo splaškových vôd zodpovedá predpokladanej potrebe vody.

- K predloženej projektovej dokumentácii **nemáme pripomienky**, napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu v majetku a/alebo prevádzke našej spoločnosti sa nemení. Navrhovaný rozvod vody ako aj splašková a dažďová kanalizácia sa napájajú na areálové rozvody.

- Upozorňujeme investora, vzhľadom na dĺžku vodovodnej prípojky, že v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22, odst.5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.

- Pokiaľ sa zmenia skutočnosti uvedené v platnej Zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzavretej s TAVOS a.s., je nutné zmluvu aktualizovať.

- K vnútorným zdravotníckym inštaláciám sa nevyjadrujeme.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/T

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK0711000000002924123384, BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO : 36 252 484, IČ DPH: SK 2020172264

Tel.: +421/33 59 66 103, Fax: +421/33 76 26 063, e-mail: ocenaskova@tavos.sk



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku 9,60 € vrátane DPH 20%.

S pozdravom

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
- 8 -


Ing. Barbora Blahová
technicko-prevádzkový a investičný
riaditeľ

Príloha: 1 x PD, faktúra

