




TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 7. SEP 2017	Pril.:	Vyb.: Hgy
Ev.č. záznamu:	73924/17	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Ing. Monika Heregová
Hlavná 1
917 01 Trnava

- | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ■ VÁŠ LIST ZNAČKY/ ZO DŇA
27.07.2017 | ■ NAŠA ZNAČKA
675/95/500/17/PSz | ■ VYBAVUJE/KLAPKA
Szöllösy / 0908 715 829 | ■ TRNAVA
22.08.2017 |
| ■ VEC | | | |

Vyjadrenie: „ZŠ Gorkého – športový areál“

El. poštou zaevidovanou na podateľni dňa 01.08.2017 ste nám doručili žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) pre realizáciu uvedenej stavby.

Po preštudovaní doručenej PD konštatujeme, že vo vyznačenom záujmovom území stavby sa horúcovodné siete TAT, a.s. **nenachádzajú**.

S pozdravom

Trnavská teplárenská
akciová spoločnosť
Coburgova 84, 917 42 Trnava

Ing. Zoltán Barczy
riaditeľ investičnej výstavby,
služieb a informatiky

CO: 30000, 40000



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6611724407

Cena: 13.9 Euro

Mesto Trnava

Ing. Monika Heregová

Trhová 3

917 71 Trnava

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.***

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného
a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník	Mesto Trnava Ing. Monika Heregová	
Záujmové územie	Názov stavby	ZŠ Gorkého - športový areál
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Iné
	Katastrálne územie	Trnava
	Parcelné číslo	7885/1, 7877

Číslo vyjadrenia:
6611724407

Platnosť vyjadrenia do:
28.02.2018

Dátum vydania:
30.08.2017

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú
vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Číslo vyjadrenia: 6611724407



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá **projektant**.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa


T...
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

48

za prevádzkovateľa SEK



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.


3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611724407 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava


48

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611724407.
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1



LEGENDA

- Zaujmové územie
- ⓑ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

48

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 IČ DPH: SK7120000184
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B

tel.: +421-33-31-00-754
fax: +421-2-35-000-799
www.swan.sk

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2620726338/1100
IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338
SWIFT: TATRSKBX

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby

Trhová 3
Trnava 917 01

Váš list číslo:	Naše číslo:	Vybavuje/telefón:	V Trnave dňa:
	2017/TT/317	Višňovský Miroslav/0905 55 33 00	27.7.2017

Vec: Vyjadrenie k PD ku stavbe „ZŠ Gorkého – športový areál“

Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava ako vlastníč optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD ku stavbe „ZŠ Gorkého – športový areál“ oznamuje, že podzemná sieť našej spoločnosti sa **nachádza** v záujmovom území.

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platbé predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
 - realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 - **jestvujúce káble musia byť vytýčené.** vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
 - vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevenných žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu

nemá námietky

S pozdravom

SWAN, a. s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 47 258 314
IČ DPH: SK7120000184

Milan Cuninka
odd. výstavby optickej siete
SWAN, a.s.

SIXIAN



Google Earth

stóp
metre

600
200



Mesto Trnava - odbor investičnej výstavby
Ulica Hlavná 1
917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
330-2017/25-15924

Vybavuje/linka
Mgr. Simona Komárová/
siete@nases.gov.sk

Bratislava
26.7.2017

Vec

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:
Názov stavby: ZŠ Gorkého - Športový areál
Katastrálne územie: Trnava
Parcelné číslo: 7885/1, 7877
Účel: Stavebné povolenie

Na základe oznámenia o začatí územného konania Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Podľa Vami zaslaných podkladov **dôjde do styku** s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe NASES.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný **ručne**. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

Úrad vlády Slovenskej republiky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01

BRATISLAVA IČO: 42156424, DIČ: 2022736287, IČ DPH:

SK2022736287


Tel.: +421 2 3278 0700, Fax: +421 2 3278 0799

e-mail: info@nases.gov.sk, web: www.nases.gov.sk




10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

S úctou


Mgr. Simona Komárová
sekcia prevádzky infraštruktúry





Monika Heregová

Od: Igor Mihálik <igor.mihalik@stefetrnava.sk>
Odoslané: 26. júla 2017 10:47
Komu: Monika Heregová
Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - ZŠ Gorkého - športový areál

Dobry den,
v predmetnom riesenom uzemi sa ziadne siete v sprave STEFE Trnava nenachadzaju.

Pekny den

S pozdravom

Ing. Igor Mihálik
manažér PEZ
igor.mihalik@stefetrnava.sk



STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
91732 Trnava

tel.: +421 33 3236 558 ▪ mobil +421 905 593 894
informácie +421 33 3236 522 ▪ fax +421 33 3236 555

info@stefetrnava.sk ▪ www.stefetrnava.sk
IČO: 362 772 15 ▪ IČ DPH: SK2022097011 ▪ DIČ: 2022097011
OR OS Trnava, odd. Sro, vLč. 17769/T



Táto správa je určená výlučne osobe v nej uvedenej a je predmetom obchodného tajomstva.
Pokiaľ nie je určená Vám, bezodkladne ju, prosím, zmažte.

From: Monika Heregová [<mailto:monika.heregova@trnava.sk>]
Sent: Wednesday, July 26, 2017 8:39 AM
To: Igor Mihálik
Subject: Žiadosť o vyjadrenie k PD - ZŠ Gorkého - športový areál

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii „ZŠ Gorkého – športový areál“. V prípade výskytu Vašej siete v predmetnom riešenom území Vás prosíme o zakreslenie do situácie, uvedenie technického stavu a ďalších Vašich požiadaviek.



Město Trnava
Ing. Monika Heregová
Hlavná ulica 1
917 01 Trnava
033 32 36 131

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
27.07.2017

NAŠA ZNAČKA
430717/PJ

VYBAVUJE / LINKA
Jurga/ 0948 127 158

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 27.07.2017

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.

Stavba:


„ TRNAVA – ZŠ Gorkého – Športový areál “

Stanovisko:

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

S pozdravom


Petr Jurga
ELTODO SK, a.s.

Príloha:

ELTODO SK, a.s.
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764



Mesto Trnava
OIV , Ing. Heregová
Hlavná ul. 1
917 71 TRNAVA

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 8. AUG. 2017	Pril:	Vyb.:
Ev.č.záznamu:		
Číslo spisu:		

Váš list číslo/zo dňa
OIV/29537-68100/17/Hg

Naše číslo
17/08/08/3/MV

Vybavuje/linka
Vasilečko/0333236981

Trnava
8.8.2017

Vec

Vyjadrenie k PD stavby – ZŠ Gorkého – športový areál

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k PD stavby – ZŠ Gorkého – športový areál, zaujímame ako správca metropolitnej optickej siete TOMNET nasledovné stanovisko:

- v záujmovej lokalite miesta stavby sa nenachádzajú vedenia optickej siete TOMNET

S pozdravom

Ing. Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.



TT-IT, s.r.o.
Ulica Trhová 2
917 01 Trnava
IČO: 44102771

SIEMENS

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Trnava, 31.07.2017

Váš list zn.:
OIV/29537-68100/17/Hg

Zo dňa:
21.07.2017

Naša značka:
PD/TT/061/17

Vybavuje:
Sloboda

Telefón/mail:
+421 2 5968 3007
martin.sloboda@siemens.com

Fax:
+421 2 5968 5044

**Vec: „ZŠ Gorkého – športový areál, SO-08 Vonkajšie areálové osvetlenie“
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie**

V záujmovej oblasti sa siete ani zariadenia verejného osvetlenia nenachádzajú, preto sa k predloženej projektovej dokumentácii nevyjadrujeme.

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom

SIEMENS

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava
Slovenská republika


Ing. Martin Michálek
technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvaru:
Richard Procik
Stanislav Vanek

Kontaktná adresa divízie:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017
Fax: + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B

IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

Bankové spojenie:

Tatrabanka a. s., SKK: 2629040041 /1100, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041, EUR: 2926530004 /1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 2653 0004
VÚB a.s., SKK: 1708659358 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0017 0865 9358, EUR: 2005166359 /0200, IBAN: SK61 0200 0000 0020 0516 6359

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE

Oddelenie požiarnej prevencie

Rybníková 9, 917 00 Trnava

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
02.08.2017

Naše číslo
ORHZ-TT1-742-001/2017

Vybavuje/linka
npor. Ing. Ľuboš Nádaský

Trnava
21.08.2017

Vec

„Športový areál“

- stanovisko na účely stavebného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Športový areál“, Základná škola Gorkého, ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava, parc.č.7885/1, 7877 a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **s ú h l a s í** bez pripomienok.


Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom PO (07/2017 Peter Evetke) požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Príloha: 1× PD

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
hasičského a záchranného zboru
v Trnave
Rybníková 9
917 00 Trnava
-2-

24.8.2017

pplk. Mgr. Zoltán Takács
riaditeľ



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V TRNAVE

Telefón
+421/335511336
kl. 108

Fax
+421/335513112

E-mail
lubos.nadasky@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Monika Heregová

Od: Štefan Malík <smalik@suptechnik.sk>
Odoslané: 26. júla 2017 10:15
Komu: Monika Heregová
Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - ZŠ Gorkého - športový areál

Dobrý deň,

V mieste stavby sa siete UPC nenachádzajú.

SUP- TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Štefan Malík
Prevádzkový manažér - región Západné Slovensko
Mobil: +421 903 243 747
Tel: +421 2701903
e-mail smalik@suptechnik.sk
www.Suptechnik.sk
J. Závaží 7, 010 01 Žilina

Ing. Štefan Malík
SUP-TECHNIK s.r.o.



From: Monika Heregová [<mailto:monika.heregova@trnava.sk>]
Sent: Wednesday, July 26, 2017 8:41 AM
To: smalik@suptechnik.sk
Subject: Žiadosť o vyjadrenie k PD - ZŠ Gorkého - športový areál

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii „ZŠ Gorkého – športový areál“. V prípade výskytu Vašej siete v predmetnom riešenom území Vás prosíme o zakreslenie do situácie, uvedenie technického stavu a ďalších Vašich požiadaviek.

Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

Ing. Monika Heregová
Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Tel: 033/32 36 131
e-mail: monika.heregova@trnava.sk