

ZÁKAZKA: ZŠ Gorkého – športový areál

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 7

Otázka zo 17.08.2020 08:49:25:

„Žľaby z polymerbetonu

V PD SO 04 je 77 m odvodňovací žľab 1000x130x230 z polymérbetónu s pozinkovanou krycou mriežkou, ktorý bol zahrnutý vo výkaze výmer SO 02.

V PD SO 02 je odvodňovací žľab z polymérbetónu s liatinovou krycou mriežkou, bez uvedenia rozmeru žľabu , tento žľab chýbal vo výkaze výmer SO 02 a bol doplnený do výkazu výmer 175 m.

Majú byť všetky žľaby 252 m s liatinovou mriežkou ? Aký rozmer má žľab okolo ihriska 175m? Žiadame doplniť do výkazu výmer aj vpuste s uvedením množstva.“

Odpoveď:

Spolu je na stavbe 252 m žľabov, všetky majú liatinové mriežky a vpuste sú navrhnuté ako žľabové tvarovky so zaústením do kanalizácie.

Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia 5 požadoval, aby uchádzač v položke č. 17 vo výkaze výmer SO 02 zohľadnil aj žľabové kusy s odvodňovacími vpusťami z polymérbetónu.

V Trnave, dňa 17.08.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová