

ZÁKAZKA: ZŠ Gorkého – športový areál

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 10

Otázka z 27.08.2020 12:29:40:

„Domnievame sa, že v SO09 pol. č. 38 Rozprestretie ornice v hrúbke do 300 mm /kg /1 100,000 je nesprávne uvedená merná jednotka. Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu a opravu nesprávne uvedenej mernej jednotky“.

Odpoveď:

V položke č. 38 Rozprestretie ornice v hrúbke do 300 mm došlo k chybe pri písaní a nesprávnemu uvedeniu mernej jednotky kg.

Správna merná jednotka je „m²“.

V Trnave, dňa 27.08.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová