Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČ DPH SK2122512887
IČO 56 931 654

Elektronicky

Všetkým známym uchádzačom/záujemcom

Značka odosielateľa	**Vybavuje**	**V Banskej Bystrici**
CZS/2026/VO-001230	**Beáta Fulnečková** tel. kontakt: +421 949 014 600	Dátum: 05.11.2026

Vec:
1. **Odpovede na žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
2. **Oznámenie o doplnení súťažných podkladov č. 2**
3. **Informácia o zmene lehôt**

Verejný obstarávateľ[1]**:**	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	**Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia odborného vzdelávania**
Druh postupu:	zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2026 dňa 15.10.2026 pod značkou oznámenia 14722 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 199/2026 zo dňa 14.10.2026 pod č. oznámenia 709643-2026
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

1. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE, poskytuje verejný obstarávateľ v súlade s § 48 ZVO všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Žiadosti o vysvetlenie SP doručené 22.10.2026, 27.10.2026, 29.10.2026, 03.11.2026 a 04.11.2026 cit.:

Otázka záujemcu č. 1:
„Dobrý deň,
poprosím Vás požiadať o doplnenie - chýba statika k objektu SO 04 Voštináreň/ na doplnenie časti Výpis prvkov oceľovej konštrukcie rámu objektu SO 04 - Voštináreň. Je tam konštrukcia z oceľového rámu a vo VV je uvedené 99 767 767995105 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 6 635,910 kg, 100 MAT 553000003 Oceľové konštrukcie - HEB140, 160, stužidlá, kotviace platne krov 6 635,910 kg, Tieto informácie nie sú dostatočné pre korektné ocenenie položiek.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 1:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že dopĺňa súťažné podklady o požadované výkresy statiky objektu SO 04 – Voštináreň. Zároveň verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady aj o výkresy statiky objektu SO 03 – Ovčín s hydinárňou.

[1] Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

Otázka záujemcu č. 2:
„Dobrý deň,
žiadame VO o vysvetlenie SP :
Nezrovnalosti týkajúce sa elektrického vykurovania: podľa PD by malo byť inštalované elektrické podlahové vykurovanie na 1. a 2.NP avšak vo VV je výmera iba pre 1.NP aj to v nedostatočnej výmere, taktiež na základe konzultácie s dodávateľom elektrického vykurovania nie je možné úplne vychádzať z kladačského plánu od projektanta čím sa výmera mení. Systém zahŕňa kompletný systém. Taktiež nás dodávateľ upozornil na vhodnosť skladby podláh. Kde nie sú správne navrhnuté nášlapné vrstvy.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 2:
Verejný obstarávateľ informuje, že systém elektrického sálavého vykurovania rieši plošné sálavé elektrické vykurovanie, systémom infračervenej fólie fy.: Heat Flow, pomocou fólií s uhlíkovou odporovou vrstvou, HFS 0510 – šírky 500 mm s merným tepelným výkonom 100 W/m2 , t.j.50 W/bm a HFS 1010 – šírky 1000 mm s merným tepelným výkonom 100 W/m2 , t.j.100 W/bm .

Systém elektrického sálavého vykurovania s infračervenou vyhrievacou fóliou prostredníctvom infračerveného žiarenia, bude delený do samostatných okruhov jednotlivých celkov s ovládaním - regulačnou automatikou, systémom fy.: Heatflow s regulátorom riadiaceho systému , s termostatmi RS – čidlo pre priestorový snímač teploty, s ovládaním spínacieho relé FT v inštalačnej krabici.

Samotné fólie elektrického podlahového vykurovania budú uložené napevno v nášľapnej vrstve podlahy / pod povrchovou úpravou podlahy /.

Proti prestupu tepla smerom dolu musí byť v podlahe nad rastlým terénom tepelná izolácia s fóliou v hr . min 100 mm – stavebná časť.

Skladby podlahy v nášľapnej vrstve a kladačský plán k riešenému typu povrchov a spôsob uloženia v podlahových vrstvách, sú predmetom riešenia stavebnej časti

Uvedené výmery vo VV sú pre 1.NP aj 2.NP avšak pri položke HFS 1010 – šírky 1000 mm – 64,25 bm, á 33,00 došlo k omylom k násobeniu výmery 0,5 m šírkou, t.j. Správna hodnota má byť 64,25m². Následne sú chybne uvedené aj položky

- Izolačná fólia pod infračervenú uhlíkovú fóliu 47,625 m² á 3,90 , správna výmera má byť 79,75 m²
- Montáž uhlíkovej fólie HeatFlow - 47,625 m² á 8,50, správna výmera má byť 79,75 m²
- Ochranná PE fólie 47,625 m2 á 0,50, správna výmera má byť 79,75 m²

Vloženým plochám infračervenej fólie zodpovedá aj vložený tepelný výkon Q i = 7825 W + doplnkový el. výkon elektrických kúpeľňových registrov Qi = 1100 W, čo presne zodpovedá s bilanciami uvedenými v technickej správe.

Na základe uvedených žiadostí záujemcov verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že aktualizuje Prílohu č. 3 k SP – Neocenený položkový rozpočet/Výkaz výmer a Súťažné podklady a zároveň dopĺňa súťažné podklady o Prílohu č. 9 k SP – Statika ovčín a Prílohu č. 10 k SP – Statika voštináreň.

Otázka záujemcu č. 3:
„Dobrý deň,
chcem Vás požiadať o vysvetlenie resp. doplňujúce informácie k položke v rámci objektu:
SO 03 - Ovčín s hydinárňou

pol.č. 116 767915100 Montáž a dodávka mobilnej ohrady z panelov Vetis pre plochu 100 m2 - 1,000 kpl
Ide o súborovú položku kpl.
- je to pôdorysná plocha, alebo plocha panelov?
- z akých komponentov ohrada pozostáva?
- aká je výška?
- je to nejaká konkrétna ohrada od Vetisu?

Niekde vo výkresoch nie je zakreslená.

Ďakujem za odpoveď“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 3:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že údaj 100 m² predstavuje pôdorysnú plochu ohrady. Ohrada má pozostávať z joklových ohradných panelov určených pre ovce s výškou 910 mm, pričom jej súčasťou musí byť aj bránka.
Verejný obstarávateľ nepožaduje konkrétneho výrobcu ani konkrétny typ ohrady. Uchádzač môže ponúknuť akúkoľvek ohradu, ktorá spĺňa uvedené technické požiadavky.
Ohrada nie je samostatne zakreslená vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Na účely jej ocenenia sú rozhodujúce vyššie uvedené požiadavky a aktualizovaný Výkaz výmer.

Otázka záujemcu č. 4:
„žiadosť o akceptáciu poistnej záruky. V zmysle § 762 Obchodného zákonníka je poistná záruka ekvivalentným inštitútom zabezpečenia záväzku ku bankovej záruke. Zákon o verejnom obstarávaní v ním upravovanom inštitúte zábezpeky ponuky ustanovuje obstarávateľovi povinnosť umožniť zložiť ponukovú zábezpeku aj formou poistenia záruky. Viacerí veľkí verejní obstarávatelia ako napríklad NDS, ŽSR, MH invest, atď. umožňujú zloženie výkonovej a garančnej zábezpeky formou poistenia záruky. Obmedzením možností zloženia výkonovej a garančnej zábezpeky verejný obstarávateľ obmedzil hospodársku súťaž a diskriminuje záujemcov / uchádzačov, ktorí primárne spolupracujú s poisťovňami, a teda v konečnom dôsledku diskriminuje aj dané poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní, keďže vylučuje účasť týchto subjektov v danom verejnom obstarávaní. Takýmto postupom posilňuje monopolné postavenie bánk a pobočiek zahraničných bánk v oblasti verejných zákazie bez akéhokoľvek právneho základu, keďže ustanovenie § 762 Obchodného zákonníka považuje poistnú záruku za ekvivalent bankovej záruky. Toto vylúčenie má ďalší efekt, a to je možnosť vykonania diela v nižšej cene resp. v rýchlosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie príp. iných fondov.

Na základe vyššie uvedeného teda zákon o verejnom obstarávaní vyžaduje neutralitu a nediskriminačný prístup pri ustanovovaní zmluvných podmienok. UVO v metodických stanoviskách rieši prípady, kde zmena formy výkonovej/garančnej zábezpeky nemá byť prekážkou a verejný obstarávateľ by teda nemal preferovať len jednu formu bez objektívneho dôvodu, poistenie záruky má rovnakú právnu funkciu ako banková záruka, viacerí významní verejní obstarávatelia už výslovne akceptujú poistenie záruky.

Žiadame teda obstarávateľa o možnosť zložiť výkonovú a garančnú zábezpeku aj vo forme poistenia záruky.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 4:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že ustanovenie § 46 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravuje zábezpeku slúžiacu na zabezpečenie viazanosti ponuky. Možnosť zloženia zábezpeky formou poistenia záruky podľa uvedeného ustanovenia sa preto vzťahuje na zábezpeku ponuky. Výkonová a garančná zábezpeka požadovaná verejným obstarávateľom predstavuje zabezpečenie riadneho plnenia zmluvných záväzkov úspešného uchádzača, a nejde o zábezpeku ponuky podľa § 46 zákona o

verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu nemožno právnu úpravu spôsobov zloženia zábezpeky ponuky podľa § 46 automaticky vzťahovať aj na výkonovú a garančnú zábezpeku.

Verejný obstarávateľ žiadosti záujemcu o umožnenie zloženia výkonovej a garančnej zábezpeky formou poistenia záruky nevyhovuje a v tejto časti ponecháva zmluvné podmienky bez zmeny.

Otázka záujemcu č. 5:
„Dobrý deň, zverejnené výkazy výmer pre časti elektroinštalácie pre objekty SO 01, SO 03, SO 04, SO 06 neobsahujú potrebné parametre pre nacenenie svietidiel. Prosíme obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich parametrov. Ďakujeme.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 5:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že na základe žiadosti záujemcu dopĺňa a spresňuje technické parametre svietidiel pre jednotlivé stavebné objekty SO 01, SO 03, SO 04 a SO 06 nasledovne:

SO 01

- **Podlhovasté svietidlo – 18 ks**
  - stropné svietidlo 2 × 36 W, IP44
  - 2 × TL-D 36W/830
  - svetelný tok: 2 × 3 250 lm
  - výkon: 2 × 36 W
- **Sklady č. 1.20 a 1.21 – 2 ks**
  - svietidlo IP44, LED žiarovka alebo LED panel
  - svetelný tok: 1 500 lm
  - výkon: 15 – 18 W
- **WC, umyvárne – 17 ks**
  - svietidlo IP44, LED žiarovka alebo LED panel
  - svetelný tok: 1 200 lm
  - výkon: 10 – 15 W
- **Chodby, šatne a ostatné ubytovacie priestory – 34 ks**
  - svietidlo IP20, LED žiarovka alebo LED panel
  - svetelný tok: 1 200 lm
  - výkon: 10 – 15 W
- **Exteriér – 10 ks**
  - svietidlo IP65, LED žiarovka alebo LED panel
  - svetelný tok: 1 200 lm
  - výkon: 10 – 15 W
- **Svietidlo nad umývadlo – 4 ks**
  - IP44
  - ostatné parametre voliteľné
- **Osvetlenie kuchynskej linky – 1 ks**
  - IP44
  - ostatné parametre voliteľné

SO 03 – 9 ks

- svietidlo IP65, LED žiarovka alebo LED panel
- svetelný tok: 1 200 lm
- výkon: 10 – 15 W

SO 04 – 10 ks

- stropné svietidlo 2 × 36 W, IP44
- 2 × TL-D 36W/830
- svetelný tok: 2 × 3 250 lm

- výkon: 2 × 36 W

SO 06 – 1 ks

- svietidlo IP65, LED žiarovka alebo LED panel
- svetelný tok: 1 200 lm
- výkon: 10 – 15 W

Verejný obstarávateľ žiada všetkých uchádzačov/záujemcov, aby uvedené spresnenie zohľadnili pri spracovaní a ocenení svojich ponúk.

Otázka záujemcu č. 6:
„Dobrý deň, žiadame VO o bližšiu špecifikáciu nasledovnej položky vo VV: Por.č. 270 - Montáž a dodávka velkoplošnej podlahy plávajúcej drevenej s podložkou, prechodové lišty Skladba podlahy P5 v cvičnom pracovisku na 2.NP je hr.8mm. Pri dopytovaní sme boli upozornení, že hr. 8mm nie je štandardnou hrúbkou bežne ponúkaných veľkoplošných drevených plávajúcich podláh.

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či údaj 8 mm predstavuje požadovanú celkovú hrúbku drevenej podlahy P5, prípadne o doplnenie požadovanej technickej špecifikácie podlahy, aby bolo možné položku jednoznačne a porovnateľne oceniť. Ďakujeme.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 6:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že drevená plávajúca podlaha môže byť nahradená laminátovou podlahovou krytinou s hrúbkou 8 mm, ktorá je v uvedenej hrúbke štandardne dostupná na trhu. Použitá laminátová podlahová krytina musí byť vhodná na použitie v kombinácii s navrhovaným elektrickým podlahovým vykurovaním.

Otázka záujemcu č. 7:
„Dobrý deň,
pri príprave ponuky sme narazili na nasledujúce nejasnosti. Prosíme o ich vysvetlenie:
1. Piloty – predbežná výmera 588 m
Pri pilotách je vo výkaze výmer uvedené, že výmera je predbežná. Geologický prieskum pritom pre SO 01 odporúča plošné založenie. Budú sa piloty platiť podľa skutočne vykonaných metrov, alebo máme dať pevnú cenu za 588 m? Sú súčasťou ceny aj zaťažovacie skúšky pilót?
2. SO 08 – zelená strecha na telocvični
Retenčná zelená strecha sa ukladá na pôvodnú skladbu strechy. Je overené, že stropná konštrukcia telocvične toto zaťaženie unesie? Ak sa ukáže potreba zosilnenia, bude to riešené ako naviac práca?
3. SO 01 – pece a technológia pekárne
V technickej správe sú uvedené pece WENZ a MIWE, vo výkaze výmer nie sú. Máme ich naceniť, alebo ich zabezpečí obstarávateľ?
4. SO 03 – prekládka plynovodu
V projektovej dokumentácii SO 03 (Revízia 11/2021 – Prekládka plynu) je prekládka STL plynovodu (PE D110 a D90 cca 157 m, 3 prepojenia, demontáž pôvodného potrubia), vo výkaze výmer však nie je. Je prekládka súčasťou zákazky? Ak áno, doplníte ju do výkazu výmer? Kto je vlastníkom plynovodu?
5. SO 04 – chladený sklad
Je chladiace zariadenie skladu voštín súčasťou zákazky? Vo výkaze výmer ho nenachádzame.
6. SO 01 – vykurovanie
Vo výkaze výmer je elektrická vykurovacia fólia len pre 47,6 m² podlahy a 5 rebríkových telies. Technická správa uvádza vyšší potrebný výkon. Je rozsah vo výkaze výmer úplný?
7. SO 01 – rekuperácia Zehnder (6 ks)

Rekuperácia je vo výkaze výmer len ako paušálna položka. Sú jej súčasťou aj rozvody, prestupy a elektro pripojenie jednotiek?
8. SO 04 – demolácia
Vo výkaze výmer je demolácia murovaného objektu (131 m³), projektová dokumentácia rieši len odstránenie buniek. Ktorý rozsah platí? Obsahuje objekt nebezpečné materiály (azbest, eternit)?
9. SO 01 – zvislá plošina
Plošina je vo výkaze výmer bez špecifikácie. Akú výšku zdvihu má mať, má byť do interiéru alebo exteriéru a čo všetko je súčasťou dodávky (šachta, elektro prívod)?
10. Prevádzka školy počas stavby
Krycie listy obsahujú riadok „Zariadenie staveniska" bez položky – kam ho máme oceniť? Sú nejaké obmedzenia pracovného času, hluku alebo prístupu počas vyučovania a kde je možné umiestniť zariadenie staveniska a skládku materiálu?."

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 7:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že:
1. Je potrebné oceniť výmeru 588 m. Pri fakturácii sa bude overovať skutočná dĺžka. Súčasťou ponuky majú byť aj **všetky** potrebné skúšky v zmysle legislatívy, vrátane záťažovej skúšky pilot.
2. Dodávateľ prepočíta zaťaženie strechy na základe pôvodnej strešnej konštrukcie uvedenej v PD a ním dodávanej novej skladby. Prípadné zosilnenie existujúcej strechy nie je súčasťou výkazu výmer.
3. Pece nebudú súčasťou zákazky, nie je potrebné ich naceňovať
4. Prekládka plynovodu nebude predmetom zákazky.
5. Chladiace zariadenie nie je premetom VO
6. Uvedené výmery vo VV sú pre 1.NP aj 2.NP avšak pri položke HFS 1010 – šírky 1000 mm – 64,25 bm, á 33,00 došlo k omylom k násobeniu výmery 0,5 m šírkou, t.j. Správna hodnota má byť 64,25m². Následne sú chybne uvedené aj položky

- Izolačná fólia pod infračervenú uhlíkovú fóliu 47,625 m² á 3,90 , správna výmera má byť 79,75 m²
- Montáž uhlíkovej fólie HeatFlow - 47,625 m² á 8,50, správna výmera má byť 79,75 m²
- Ochranná PE fólie 47,625 m2 á 0,50, správna výmera má byť 79,75 m²
  Vloženým plochám infračervenej fólie zodpovedá aj vložený tepelný výkon Q i = 7825 W + doplnkový el. výkon elektrických kúpeľňových registrov Qi = 1100 W, čo presne zodpovedá s bilanciami uvedenými v technickej správe.

7. Súčasťou má byť dodávka, montáž a sprevádzkovanie. T.j. aj nutnosť zapojenia rekuperačných jednotiek vrátane rozvodov a prestupov
8. Nebezpečné materiály sa budú určovať prieskumom pred demoláciou, rozsah demolácie bezpečne zodpovie obhliadka za účasti VO
9. Doplnené parametre plošiny:
typ: Zvislá schodisková plošina
max. nosnosť: min. 300 kg
menovitá rýchlosť: min. 0,11 ms-1
pohon: elektromechanický reťazový
zastávky: horná bránka, bránka na plošine
prevedenie plošiny: priechodná
príkon: min. 1,5 kW
povrchová úprava: šopovanie + komaxit
napájanie: 3x400v, CYKY 5Cx1,5mm² istič:
pospojovanie: 3x400V, 6A, char. C CY zelenožltý 6mm²
Ak je medzičasom legislatívne nutné mať ohradenie, projektant určuje sklenené ohradenie z kaleného skla. Na otázku umiestnenia plošiny do interiéru/exteriéru odporúča obstarávateľ naštudovať projektovú dokumentáciu. Súčasťou projektovej dokumentácie nie je výrobná ani dielenská dokumentácia. Do ceny

zdvíhacej plošiny treba toto všetko zahrnúť, vrátane elektroprívodu, ako aj sprevádzkovanie, revíziu a odbornú skúšku ak tak vyžaduje legislatíva.
10. Zariadenie staveniska .Náklady na zariadenie staveniska uchádzač ocení ako percentuálny podiel v príslušnej časti Výkazu výmer. Aktualizovaný Výkaz výmer obsahuje vzorec, prostredníctvom ktorého sa cena zariadenia staveniska automaticky vypočíta.
Keďže stavebné práce budú prebiehať počas prevádzky školy, zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby bola v maximálnej možnej miere zabezpečená bezpečnosť žiakov, zamestnancov školy a ďalších osôb pohybujúcich sa v jej areáli.
Práce so zvýšenou hlučnosťou alebo prašnosťou a práce, ktoré môžu významne obmedziť prevádzku školy, bude potrebné vopred koordinovať so zástupcom objednávateľa a vedením školy. Konkrétna organizácia a časové obmedzenia jednotlivých prác budú dohodnuté pred začatím realizácie, prípadne priebežne podľa charakteru prác a prevádzkových potrieb školy.
Zariadenie staveniska a skládku materiálu bude možné umiestniť v areáli školy na mieste určenom a odsúhlasenom objednávateľom a vedením školy. Ich umiestnením nesmie byť obmedzený bezpečný pohyb osôb, prístup do jednotlivých objektov, zásobovanie ani prístup vozidiel záchranných zložiek.
Presné umiestnenie zariadenia staveniska, skladovacích plôch a prístupových trás bude dohodnuté pri odovzdaní staveniska.

Otázka záujemcu č. 8:
„Dobrý deň,
dovoľujem si Vás osloviť s otázkou
- ako postupovať pri naceňovaní plošiny?
Je nezhoda PD s VV.

Objekt SO 01 Cvičné pracovisko, pol.č.291
- Montáž a dodávka zvislej schodiskovej plošiny nosnosť 300 kg, zdvih 3000 mm - 2 zástavky 1,000 ks

Dodávateľ zdvíhacích plošín sa vyjadril:
"Problém je ten, že je tam zdvih nad 3 metre, a tým pádom tam musí byť ohradenie po celom zdvihu. Ak by to bolo do 3 metrov tak stačí plošina bez ohradenia."

Ktorú alternatívu je potrebné oceniť - nad 3000 mm alebo do 3000 mm? Je tam potrebné kalkulovať aj ohradenie? Ďakujem za Váš čas a odpoveď.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 8:
Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že pri oceňovaní zvislej schodiskovej plošiny je potrebné vychádzať z nasledujúcich technických parametrov:

- typ: zvislá schodisková plošina,
- nosnosť: minimálne 300 kg,
- menovitá rýchlosť: minimálne 0,11 m/s,
- pohon: elektromechanický reťazový,
- zastávky: horná bránka a bránka na plošine,
- vyhotovenie plošiny: priechodné,
- príkon: minimálne 1,5 kW,
- povrchová úprava: šopovanie a komaxit,
- napájanie: 3 × 400 V,
- prívod: CYKY 5C × 1,5 mm²,
- istenie: 6 A, charakteristika C,
- pospájanie: vodič CY zelenožltý 6 mm².

Uchádzač ocení plošinu pre výšku zdvihu uvedenú v aktualizovanom Výkaze výmer a projektovej dokumentácii. Ak je podľa platných právnych predpisov alebo technických noriem vzhľadom na skutočnú

výšku zdvihu potrebné ohradenie plošiny, uchádzač zahrnie do ceny aj sklenené ohradenie z kaleného skla. Súčasťou ceny musí byť kompletná dodávka a montáž plošiny vrátane potrebného ohradenia, elektroprívodu, sprevádzkovania, revízie a odbornej skúšky, ak ich vykonanie vyžadujú platné právne predpisy. Výrobná a dielenská dokumentácia nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Jej vypracovanie je súčasťou dodávky zhotoviteľa.

2. Oznámenie o doplnení súťažných podkladov

Na základe uvedenej žiadosti záujemcu verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že **dopĺňa súťažné podklady o Prílohu č. 3 k SP Neocenený položkový rozpočet/Výkaz výmer – aktualizácia, o Prílohu č. 9 k SP – Statika ovčín, o Prílohu č. 10 k SP - Statika voštinárеň a o Súťažné podklady – aktualizácia -2.**

Konkrétne ide o nasledovné dokumenty:
Príloha č. 3 k SP Neocenený položkový rozpočet/Výkaz výmer - aktualizácia
Príloha č. 9 k SP statika ovčín
Príloha č. 10 k SP statika voštinárеň
Súťažné podklady – aktualizácia 2

Verejný obstarávateľ žiada všetkých uchádzačov/záujemcov, aby toto vysvetlenie a doplnenie zohľadnili pri spracovaní svojich ponúk.

3. Informácia o zmene lehôt

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty:
Lehota na predkladanie ponúk: 16.11.2026 do 10:00 hod.
Dátum otvárania ponúk: 16.11.2026 o 11:00 hod.

Nové lehoty:
Lehota na predkladanie ponúk: **27.11.2026 do 10:00 hod.**
Dátum otvárania ponúk: **27.11.2026 o 11:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

S pozdravom

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.
IČO: 56931654