VYSVETLENIE č. 2

V súlade s § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Verejný obstarávateľ:	**Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.;** **skrátený názov: JAVYS, a. s.** Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice
Názov zákazky:	Filtre vzduchové
Postup zadávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO
Typ zákazky:	Zákazka na dodanie tovaru v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 ZVO
Použitý elektronický komunikačný prostriedok:	JOSEPHINE

Otázka č. 1:

požiadame o doplnenie špecifikácie pre položky:
- 37 a 39 , doplniť detailnejšiu špecifikáciu filtra , najlepšie foto, prípadne foto štítka.

Odpoveď č. 1:

Položka 37 a 39 sa líšia len rozmermi. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ dopĺňa fotodokumentáciu len k položke č. 37, a to k fotografii filtra aj fotografiu štítka v prílohe tohto dokumentu s názvom „1.Doplnenie fotodok. k položke 37 a 39".

Poznámka k označeniu filtra na štítku, ktorý je na fotografii:
Na štítku je v názve filtra uvedené označenie „rf" čo označuje rám z nerezového plechu, avšak verejný obstarávateľ požaduje rám z pozinkovaného plechu, čo je uvedené aj v špecifikácii.
Preto je vo zverejnenej špecifikácii pri položkách 37 a 39 v názve filtra označenie „VZ" – čo označuje rám z pozink. plechu (označovanie výrobcom TROX KS Filter).

Otázka č. 2:

požiadame o doplnenie špecifikácie pre položky:
- Bolo by možné poskytnúť fyzicky vzorku kolieska filtračného materiálu pol. 22?

Odpoveď č. 2:

Ide o kruh z rovnakého materiálu ako položka č. 62 (253011000032_00 Plátno filtračné FPM-1515) – viď fotografia v prílohe tohto dokumentu s názvom „2.Položka 62_Plátno filtračné FPM-1515", ktorá bola súčasťou aj zverejneného dokumentu súťažných podkladov s názvom „06_Priloha_c_4_Špecifikácia predmetu zákazky".

Vzorka filtra kruhového tvaru (položka 22_Tkanina filtračná d100mm) je záujemcom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle verejného obstarávateľa na adrese:
Jaslovské Bohunice 360
931 01 Jaslovské Bohunice

v odporúčanom termíne od 11.11. do 13.11.2026 v čase od 08.00 do 14.00 hod. po predošlej telefonickej dohode na nasledovných tel. číslach:
Ing. Peter Škubla – +421 910 834 589
Ing. Vladimír Pavlov - +421 910 834 794

Otázka č. 3:

požiadame o doplnenie špecifikácie pre položky:
-Je požadované tesnenie na filtri k položke 46? Ak áno jedná sa o U-tesnenie, požiadame došpecifikovať.

Odpoveď č. 3:

Pri položke č. 46 je vo zverejnenom dokumente súťažných podkladov s názvom „06_Priloha_c_4_Špecifikácia predmetu zákazky" uvedená informácia o tesnení, cit.: „.... Tesnenie: na vstupe, EPDM, typ U so skúšobnou drážkou. ..."

V Jaslovských Bohuniciach dňa 03.11.2026

Prílohy:
1.Doplnenie fotodok. k položke 37 a 39
2.Položka 62_Plátno filtračné FPM-1515