

Mestská časť Bratislava-Lamač
NAM MALOKARPATSKÉ 9/6512
BRATISLAVA 841 03

V Bratislave, dňa 09.02.2026

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie

Vážený Žiadateľ,

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**Západoslovenská distribučná, a.s.**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140 a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo dňa 04.02.2026, s ID DKF2600798, vydáva toto stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely územného konania.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **súhlasí s vydaním územného rozhodnutia** pre stavbu: Základná škola Malokarpatské námestie 1 (ďalej len „**Stavba**“), na pozemku registra C, s parcelným číslom 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 496/6, 496/7, 497/1, 497/2, 497/3, 498/1, 498/2, v katastrálnom území Lamač, podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej 12.01.2026, pre stavebný objekt/stavebné objekty: Budova základnej školy a telocvične za týchto podmienok:

- K elektroinštalácii za meraním sa nevyjadrujeme.
- Pre pripojenie do FVE je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení.
- V záujmovom území sa na dotknutých parcelách nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie/realizačnej projektovej dokumentácie, je potrebné existujúce inžinierske siete vytýčiť. **Žiadosť o Vytýčovanie káblov VVN, VN, NN** podajte cez náš [e-Shop](#). Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného [Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.](#);
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade potreby konzultácie návrhu projektovej dokumentácie a technického riešenia budúceho pripojenia za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (s uvedením našej spoločnosti ako stavebníka), vyplňte elektronický formulár v aplikácii [e-Žiadosti](#).

V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 333 999, v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hodiny, prípadne sa na nás obráťte e-mailom na odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk.

Toto stanovisko je platné **12 mesiacov** od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

S pozdravom



Ing. Michal Vajanský
Vedúci tímu pripojenia VN, NN
Západoslovenská distribučná, a.s.



Jakub Minarič
Technik špecialista
Západoslovenská distribučná, a.s.