

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

3+PEN-50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-C-S
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE-50Hz 230V/TN-S
2-60V= SELV

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:




- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
 čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 čl. B.2 Prekážkami
 čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
 čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné spájanie
 čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCELOVO-PLECHOVÝ NA POVRCH
ROZMERY: VxŠxH - 1000x600x250mm
KRYTIE: IP40/20
PRÚD: In=160A
 Ik"< 9,8kA
 ip < 18kA
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: HORE, DOLE

POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.



± 0,000= 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTOR	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK	Nimre s.r.o. Studenohorská 65 84103 Bratislava
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri križi 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. Imrich Zsemlye	

NÁZOV STAVBY	ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1	Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava	INVEST. MIESTO
NÁZOV VÝKR.	Rozvádzač R-VZT	Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava	

DÁTUM	JANUÁR 2026		FORMÁT 3xA4		MIERKA	010	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
	PSO	01	SO-01	1250	ELI		SCH	00
ID STAVBY	STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VYHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT.	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA

