URZĄD GMINY TERESIN

ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
tel: 46 861 38 15, 46 861 38 16, 46 861 38 17 email: urzad.gminy@teresin.pl , strona: www.teresin.pl

Teresin, dnia 27.10.2026 r.

ZP.271.23.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Piasecznica”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 793 z pozn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. **Zapytanie Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie ilości hydrantów nadziemnych do wybudowania w przedmiotowym zamówieniu:
- zgodnie z załącznikiem do przetargu-„Rysunek poglądowy" należy wykonać jeden węzeł hydrantowy,
- zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać dwa węzły hydrantowe - poz. 17,18,20 przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 2 (dwóch) węzłów hydrantowych.

2. **Zapytanie Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie czy nowo wybudowany wodociąg przed węzłem W4 należy zakończyć poprzez zaślepienie kołnierzem ślepy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nowo wybudowany wodociąg przed węzłem W4 należy zakończyć poprzez zaślepienie kołnierzem ślepym.

3. **Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4. **Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający będzie wymagał projektu organizacji ruchu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że będzie wymagał projektu organizacji ruchu.

5. **Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania badań wydajności hydrantów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania badań wydajności hydrantów.

6. **Zapytanie Wykonawcy:**

Czy do zakresu obowiązków wykonawcy należy uzyskanie braku sprzeciwu ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało zgłoszenie budowy do Państwowej Straży Pożarnej.

7. **Zapytanie Wykonawcy:**

W związku z krótkim terminem wykonania prac tj. 21 dni czy wykonawca do zgłoszenia obioru końcowego prac musi posiadać geodezyjną inwentaryzację powykonawcza, czy wystarczy potwierdzenie złożenia inwentaryzacji do kontroli wstarostwie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wystarczy potwierdzenie złożenia inwentaryzacji do kontroli wstarostwie.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marek Olechowski; Urząd Gminy Teresin
Data: 2026.10.27 13:23:07 CET