URZĄD GMINY TERESIN

ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
tel: 46 861 38 15, 46 861 38 16, 46 861 38 17 email: urzad.gminy@teresin.pl , strona: www.teresin.pl

Teresin, dnia 28.10.2026 r.

ZP.271.23.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Piasecznica”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 793 z poźn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. **Zapytanie Wykonawcy:**

Proszę o wskazanie miejsca montażu 2-go hydrantu. Pierwszy hydrant wskazany jest wg projektu w pkt HP I-węzeł W3

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że drugi hydrant wskazany jest zgodnie z projektem w pkt HP 3 węzeł W4

2. **Zapytanie Wykonawcy:**

Odcinek wodociągu Wl-W2-W3 zlokalizowany jest wg projektu w terenie zielonym poza utwardzoną nawierzchnią - pomijając przewiert w rurze osłonowej L-9m od pkt Wł. Utwardzenie na odcinku Wl-W2 jest pokryte destruktem asfaltowym. Czy w związku z powyższym utwardzenie na drodze ma być rozebrane oraz ponownie odtworzone?
Na odcinku W3-W4 brak jest utwardzenia najezdni. Czy ma być wykonane z tłucznia kamiennego zakupionego przez wykonawcę? Jeżeli tak to na jednej długości należy przyjąć budowę nowego utwardzenia drogi? Jakiej grubości należy przyjąć warstwy oraz jaki ma być rodzaj i frakcja tłucznia kamiennego?

URZĄD GMINY TERESIN

ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
tel: 46 861 38 15, 46 861 38 16, 46 861 38 17 email: urzad.gminy@teresin.pl , strona: www.teresin.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Trasa wodociągu na odcinku W1-W2 zlokalizowana jest poza utwardzeniem destruktem - pomijając przewiert. Jeżeli nastąpią jakieś uszkodzenia należy je przywrócić do stanu pierwotnego. W ciągu odcinka W2-W3 należy odtworzyć nawierzchnię w całej szerokości. Elementy te zawarte są jako roboty odtworzeniowe w przedmiarze robót. Na odcinku W3 – W4 należy odtworzyć istniejące warunki z zachowaniem odpowiednich parametrów zagęszczenia i utwardzenia.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marek Olechowski;
Urząd Gminy Teresin
Data: 2026.10.28 14:32:09 CET