Český rozhlas

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. j. VZ29/2026

Na základě žádosti dodavatele poskytuje Český rozhlas jako zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění č. 1 k veřejné zakázce č. j. VZ29/2026 s názvem: „Realizace páteřních kabelových rozvodů pro modernizaci hlavního přepojovače“.

Dotaz č. 1:
Při zpracování nabídky/projektu se nám nepodařilo jednoznačně dohledat, jakým způsobem má být zakončena koaxiální síť v patch panelech.
Rádi bychom proto upřesnili následující:
způsob zakončení v patch panelu:
a) kabely budou osazeny BNC konektory (krimpovanými/šroubovanými) a v panelu budou osazeny průchozí spojky (BNC female–female, tzv. barrel), nebo
b) budou v panelu osazeny BNC zásuvky (panelové/šasi konektory) a kabel bude přímo zapájen/zakrimpován na jejich zadní straně?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Koaxiální 75 Ω kabely budou v patch panelu zakončeny kabelovým 75 Ω BNC konektorem buď krimpováním, nebo pájením. Na patch panelu bude namontovaná panelová průchozí spojka BNC 75 Ω, do které budou v zadní části BNC konektory zapojené. Jako možný typový vzor BNC zakončení kabelu je možné brát například BNC konektor Neutrik NBNC75BTU11.

Dotaz č. 2:
Dále bychom Vás požádali o specifikaci požadovaného koaxiálního kabelu. Přesný typ koaxiálního kabelu a/nebo jeho specifikace (max útlum, max return loss, poloměr ohybu, apod).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Požadovaný kabel je Belden 1694A nebo technicky rovnocenný ekvivalent.
Charakteristická impedance kabelu je 75 Ω.

S ohledem na výše uvedené zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina
Stantić
05.11.2026 09:49

V Praze dne 5.11.2026
Mgr. Kateřina Stantić
právník veřejných zakázek
Český rozhlas