ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

Identifikácia obstarávateľa:	**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	**DNS VAKM výzva 100/2026 pre závod Košice a závod Humenné - regulačné ventily DN50, DN80, DN100, filtre DN80, DN100 kompatibilné s príslušným ventilom** v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ *(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)*
Číslo spisu zákazky v DNS:	**17/2023-364**

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **100/2026** s názvom **„DNS VAKM výzva 100/2026 pre závod Košice a závod Humenné - regulačné ventily DN50, DN80, DN100, filtre DN80, DN100 kompatibilné s príslušným ventilom“** zverejneného dňa 20.10.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, prosíme o ujasnenie technickej špecifikácie na stavebné dĺžky ventilov DN50 a DN80. Štandardné stavebné dĺžky pre jednotlivé DN sú DN50=L230; DN=L=310; DN100=L350. V priloženej príloha č.2 sa uvádza požadovaná dĺžka pre DN50=L225 a pre DN80=L300. Prosíme o usmernenie, či požadujete štandardnú stavebnú dĺžku a došlo len k preklepu alebo požadujete stavebnú dĺžku tak ako je zadefinovaná v požiadavke na mieru. Ďakujeme
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ oznamuje, že došlo k chybe písaní v Prílohe č.2 „Cenový návrh na plnenie kritérií“ a pri položkách č.1 Regulačný ventil a č.2 Regulačný ventil požaduje obstarať štandardné rozmery pre jednotlivé DN, t.j. DN50=L230; DN80=L=310. Obstarávateľ zároveň pristúpil k aktualizácii Prílohy č.2. Cenový návrh na plnenie kritérií, kde boli rozmery príslušne upravené. Príloha č.2 Cenový návrh na plnenie kritérií tvorí súčasť predmetnej odpovede na Otázku č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1 a zároveň bude zverejnená v časti dokumenty v systéme Josephine.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania