



NA STRECHE BUDE ZRIADENÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM PRI DODRŽANÍ DOSTATOČNEJ VZDIALENOSI "S"  
DOSTATOČNÁ VZDIALENOSI "S" JE DEFINOVANÁ V TECHNICKEJ SPRÁVE

LEGENDA :  
ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+PEN, PE+N, str. 50Hz, 400/230V  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41: 2019/03  
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH  
OCHRANA PRI PORUCHE : OCHRANNÝM UZEMNENÍM  
: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE  
DOPLMKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
VONKAJŠIE VPLYVY : PODLA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 107/2019

LEGENDA:  
VODIČ ALMSgi - 8 mm  
ZEMNÁ PÁSOVINA - 30x4 mm  
ZBERAČ 2000 mm  
SZ ○ 2x SVORKA DO ZEME SPOJ PÁSOVINA  
SS ○ SKÚŠOBNÁ SVORKA  
SZ ○ SVORKA ŽLABOVÁ SVORKA NA ATIKU

.VŠETKY PRÁCE MUSIA SPŔŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPÍSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
.DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU  
.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU  
.PRI REALIZÁCII ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

GP	x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Ing. Rastislav Torňoš
VYPRACOVAL	Ing. Rastislav Torňoš
STAVEBNÍK	Domov sociálnych služieb Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
AKCIA	DSS DETVA PIEŠŤ - rekonštrukcia objektu vypracovanie projektovej dokumentácie I. ETAPA - Rekonštrukcia strechy
OBSAH	SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM PODORYS

IČO 45357595 DIČ 2022957310	<b>X</b> arch sro
STUPEŇ	DSP
DÁTUM	11 - 2019
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1 - 200
ČÍSLO VÝKRESU	<b>S-01</b>