



Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpery vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávaného čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (slúži aj ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie od tlmičov hluku (všetne) po prestup stenu strojovne

Projektant:	Ing. Iveta Hlivková		Jozef NANÁŠI Projekty vzduchotech.zariadení Kukučínova 23, Košice	
Kreslil:	Ing. Iveta Hlivková			
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši			
Investor:	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ 11/A, NOVÉ ZÁMKY		Počet A4:	3
STAVBA: Stavebné úpravy Centrálnej sterilizácie FNsP Nové zámky, Slovenská 11/A SO: 01 – CENTRÁLNA STERILIZÁCIA ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA			Dátum:	04/2020
			Stupeň:	P
			Číslo zákazky:	721N-0
OBSAH:			Mierka:	Číslo výkr.:
Pôdorys m.č.119 a m.č.120			1:50	VZ-3