PÔDORYS I.NP - NOVÝ STAV

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA	STROPY
101	CHODBA	37,14	150 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
102	CHODBA	18,19	150 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
103	VEDÚCA CS	8,87	500 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
104	DENNÁ MIESTNOSŤ	8,39	300 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
105	UPRATOVAČKA ŠPINAVÁ STRANA	2,28	150 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
106	WC PERSONÁL	2,13	200 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
107	ŠATŇA MUŽI	2,62	200 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
108	KÚPEĽŇA MUŽI	3,76	200 Lx	SÁDROKARTÓN DO VLHKÉHO PROSTREDIA
109	ŠATŇA ŽENY	17,62	200 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
110	KÚPEĽŇA ŽENY	3,83	200 Lx	SÁDROKARTÓN DO VLHKÉHO PROSTREDIA
111	SKLAD	4,56	150 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
112	SKLAD DEZINFEKČNÝCH PROSTREDKOV	2,40	150 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
113	LABORATÓRIUM	6,22	500 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
114	PRIJEM NESTERILNÉHO MATERIÁLU	28,12	500 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
115	UMÝVAREŇ INŠTRUMENTOV A OBALOV	47,91	500 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
116	MIESTNOSŤ SETOVANIA PRÁDLA	11,21	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
117	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU	12,85	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
118	MIESTNOSŤ SETOVANIA	142,42	500 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
119	SERVISNÝ PRIESTOR	12,53	200 Lx	
120	STROJOVŇA VZT	41,64	300 Lx	AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
121	STROJOVŇA ÚPRAVY VODY	22,51	300 Lx	PODHĽAD THERMATEX AQUATEC 600X600MM
122	SKLAD STERILNÉHO MATERIÁLU (ČISTÁ STRANA)	56,88	200 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
123	FILTER PERSONÁLU ŠPINAVÁ STRANA	2,90	200 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
124	SPRCHA	4,47	200 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
125	WC	1,37	200 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
126	FILTER PERSONÁLU ČISTÁ STRANA	3,02	200 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
127	UPRATOVAČKA ČISTÁ STRANA	2,35	150 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
128	PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU	12,62	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
129	SUŠENIE VOZÍKOV	13,36	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
130	UMÝVANIE VOZÍKOV	12,00	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
131	VÝDAJ MATERIÁLU	13,88	300 Lx	PODHĽAD DO ČISTÝCH PRIESTOROV
132	SKLAD	10,38	150 Lx	UMÝVATE ĽNÝ NÁTER MISTRAL

LEGENDA:

- A - SVIETIDLO Napr. ZCLED3G32Q840/HR595-OPAL-IP54
- AN - SVIETIDLO Napr. ZCLED3G32Q840/HR595-OPAL-IP54 NZ - S NUDZOVÝM ZDROJOM
- B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20
- C - LED Nástenné kúpeľňové svetlo LED/18W/230V IP 44
- D - SVIETIDLO LED TDO III 4000K 33 W IP65
- E - LED lištové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20
- F - LED svietidlo PRISADENÉ Napr.OMS PLAST B 24W 4000K 2300lm IP54
- FR - LED svietidlo PRISADENÉ SO SENZOROM Napr.OMS PLAST B 24W 4000K 2300lm IP54
- G - SVIETIDLO Napr.PHILIPSDN 135B LED 20W 4000 K DOWNLIGHT IP20
- N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3x1W S PIKTOGRAMOM
- N2 - SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA - HYDRANT
- ČIDLO POHYBU 360°
- TLAČÍTKO 1/0 S NÁVRATOM IP 20 POD OMIETKU
- VYPÍNAČE č.1, č.5, č.6, DO KRABICE POD OMIETKU
- POŽIARNE ODOLNÁ KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARY PS60
- KÁBEL ULOŽENÝ NAD PODHLADOM V TUHEJ PVC RÚRKE UCHYTENEJ NA STROP

VYPRACOVAL	Ing. Koleta Gabriel		
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SÚPS	Ing. Šuty Juraj		
ZSEC	Nové Zámky		
INVESTOR	FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky	POČET AA	10 ČÍSLOVÝR P
STAVBA	Stvebné úpravy centrálnej sterilizácie FNSP Slovenská 11/A, Nové Zámky SO 01 Centrálna sterilizácia Elektroinštalácia	DÁTUM	04/2020
OBJ.-PS		Č.ZÁK.	02022020.EO
OBSAH	Pôdorys 1.NP – Osvetlenie	MIERKA	1:50
		AČOVANÉ V.	mm
		Č.VÝKR.	02

PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309