



- LEGENDA
- Potrubný rozvod stlačeného vzduchu
 - Potrubný rozvod kyslíka
 - Chránička Fe
 - KT Kontrolný tlakomer D60, rozsah 0-1,6MPa
 - KT1 Kontrolný tlakomer D60, rozsah 0-1,6MPa pre kyslík
 - TK Trojcestný tlakomerový kohút
 - TK1 Trojcestný tlakomerový kohút pre kyslík
 - V Gulový kohút Kovina KV004 DN25 PN40
 - V1 Gulový kohút Kovina KV004 DN25 PN30 pre kyslík
 - V2 Gulový kohút Kovina KV002 DN15 PN30 pre kyslík
 - V3 Gulový kohút Kovina KV002 DN15 PN40
 - VS Ventilová skrinka VS -2P O₂+Vz
 - Medix Alarm zvuková a svetelná signalizácia príporuche dodávky plynov

Zodpovedný projektant	Vynavovateľ	Práca vykonaná	MEDIMONT spol. s r.o. Koháryho 50, 934 01 LEVICE
Fraschová	Soľčan	Číslo výkresu	
Názov stavby			Formát
Potrubné rozvody medicínálnych plynov			A1
kyslíka a stlačeného vzduchu			Dátum
			11/2016
Užívateľ: NEONATOLOGICKÁ KLINIKA FNsP Detské oddelenie - Nové Zámky			Stupeň PD
			PS
Investor: NEONATOLOGICKÁ KLINIKA FNsP Detské oddelenie - Nové Zámky			Čís. zdokazky
			1117/18
Obsah výkresu			Mierka
			Číslo výkresu
			1:50
Pôdorys 3. poschodie			M18-11-6718