

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :

GIP6555W - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, uchytenie na strop, stenu
G30WA/SPH02 - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový so spín.hodinami, 30W, uchytenie na stenu
SPH02 - spínacie hodiny germicídnych žiaričov

OZNAČENIE VÝVODOV PRE ŠPECIALISTOV-Dodávka a montáž stavby

Z - El. zásuvka 230 V/16 A, 400 mm vysoko, podľa STN 33 2000-7-710
Z_0 - El. zásuvka 230 V/16 A, 1200 mm vysoko, samostatne istená, podľa STN 33 2000-7-710
Z_1 - El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 400 mm vysoko, napojená na rozvody z náhradného zdroja
Z_4 - El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
Z_4* - El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 800 mm vysoko
Z_6 - El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko, napojená na rozvody z náhradného zdroja
PC - Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 400 mm - rieši projektant slaboprúdu
PC_1 - Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 1200 mm - rieši projektant slaboprúdu
S_0 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný priamo vyžarujúci germicídny žiarič, vo výške 2300 mm. Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm
S_2 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný uzavretý germicídny žiarič, vo výške 2200 mm. Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm.
S_4 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný zvislo osadený uzavretý germicídny žiarič, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm vo výške 1800 mm
SPH02 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín germicídnych žiaričov, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať z instalačnej krabice cca 20 cm.
CMS - Vývod chránič pre mieru 24 mm pre rozvod centrálneho monitorovacieho systému na stanovisku sestier pod pracovným pultom sestier, ukončený vo výške 600 mm. Druhý koniec chráničky ukončený v stropnom zdrojovom moste - rieši projektant slaboprúdu. Do chráničky zatiahnite dátový kábel min. Cat 5e. Voľné konce kábla na strane zdrojových mostov cca 1500 mm na Stanovisku sestier cca 800 mm.
20xZIS,5xVDO,10x2PA CMS,2x2SL,3xO2,3xT osvetlenie bodové - 20 ks el. zásuviek ZIS, 5 ks el. zásuviek VDO, 10 ks dvojitých uzemňovacích svoriek, vývod chráničky pre rozvod centrálneho monitorovacieho systému (prepojenie medzi zdrojovými mostami a pracovným pultom sestier), 2 ks slaboprúdových dvojzásuviek, 3 vývody medicínskeho kyslíka, 3 vývody medicínskeho stlačeného vzduchu /4 bar/, osvetlenie bodové - vyvedené zo stropného zdrojového mosta v miestnostiach intenzívnej starostlivosti

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU :

08-52 Zvislá nástenná lôžková rampa
08-60 Stropný zdrojový most
08-61 Stropný statív DUO - 2 ramenný
56-39 Termodezinfekčná myčka
96-17 Dvojdielny nerezový drez

ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:

11-1 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) - určený na umývanie nástrojov, resp. vylievanie biologického materiálu
11-3 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. kruhovým drezom (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) - určené na umývanie nástrojov
11-4 - Stojánková zmiešavacia batéria so sprchou a odpadová súprava pre spodnú skrinku s vaničkou pre novorodenca (spodná skrinka s vaničkou a batériou je dodávkou technológie)
11-112 - Umyvadlo diturvitové so zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou, obklad za umývadlom do výšky min. 180 cm.
15-77 - Elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodový odpor musí byť $5x10^4\Omega$ - $10^6\Omega$ Zvodová sieť elektrostaticky vodivej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

POZNÁMKA

Kóty sú udané v mm od povrchu čistej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú tzv. svetlé priechodzie šírky. Výška obkladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou.
V neoznačených priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51:2010 základné.
Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.
Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.
Súpis zariadení v jednotlivých miestnostiach tvorí prílohu technickej správy.
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.

± 0,000=115,950 m.n.m.
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. D. POLÁK	ING. E. HLAVATÁ	JURAJ VARJU	
AUTOR PROJEKTU			
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY		

GENERÁLNY PROJEKTANT
pline s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 BRATISLAVA

DODÁVATEĽ STAVEBNÉHO OBJEKTU
Hosping spol. s r.o.
Bajkalská 29F
821 05 Bratislava
tel.: 0905 827 923
e-mail: varju@hosping.sk

NÁZOV A MIESTO STAVBY
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY

STAVEBNÝ OBJEKT
SO 11 - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY - PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

OBSAH VÝKRESU
PÔDORYS 3. POSCHODIA (IV. N.P.) - NOVÝ STAV

DRUH PROJ.	ZDRAV. TECHNOL.
DÁTUM	05.2018
FORMÁT	9 A4
ČÍS. ZÁKAZ.	
FILE	
STUPEŇ	PROJEKT
MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKR. 100 18-TG-01