

# LEGENDA PBS:

OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU (požiarnymi stenami a obvodovými konštrukciami)

## N2.03-II°

OZNAČENIE NADZEMNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU, STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

1(A)P

EXISTUJÚCA CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A", P – VETRANIE PRIRODZENÉ

1(B)P

EXISTUJÚCA CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B", P – VETRANIE PRIRODZENÉ / U – VETRANIE UMELE (NÚTENÉ)

1(C)U

EXISTUJÚCA CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "C", U – VETRANIE UMELE (NÚTENÉ – PRETLAKOVÉ)

(E)

EVAKUAČNÝ VŤIAH

4SD1

EXISTUJÚCA POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE STAVBY (NOSNEJ, POŽIARNE DELIACEJ, OBVODOVEJ) v min.

4SD1

EXISTUJÚCA POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ POŽIARNEHO STROPU NAD POŽIARNYM ÚSEKOM (v min.)



POŽIARNA KLAPKA (EXISTUJÚCA RESP. NOVÁ) S POŽ.ODOLNOSŤOU PODLA POŽ.STENY, V KTOREJ SA NACHÁDZA

**EW30D3+C**

POŽIARNY UZÁVER (PROTIPOŽIARNE DVERE) V PREVEDENÍ EW – OBMEDZUJÚCI ŠIRENIU TEPLA, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ 30 minút, D3 =DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU (oj horľavé –drevené), C=AUTOMATICKÝ UZATVÁRAČÍ MECHANIZMUS (TZV. SAMOZATVÁRAČ, alebo napojenie na EPS)

**EW30D3**

POŽIARNY UZÁVER (PROTIPOŽIARNE DVERE) V PREVEDENÍ EW – OBMEDZUJÚCI ŠIRENIU TEPLA, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ 30 minút, D3 =DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU (oj horľavé –drevené)

**EI30D3+C**

POŽIARNY UZÁVER (PROTIPOŽIARNE DVERE) V PREVEDENÍ EI – BRÁNIACI ŠIRENIU TEPLA, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ 30 minút, D3 =DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU (oj horľavé –drevené), C=AUTOMATICKÝ UZATVÁRAČÍ MECHANIZMUS (TZV. SAMOZATVÁRAČ, alebo napojenie na EPS)


**EI 45D1**

POŽIARNY UZÁVER (RESP. POŽ.OKNO) V PREVEDENÍ EI – BRÁNIACI ŠIRENIU TEPLA, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ 45 minút, D =DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU (nehorľavé –kovové),

**S+C**

DVERE TESNÉ PROTI PRIENIKU DYMU / DYMOTESNÉ (SYMBOL S)

C=AUTOMATICKÝ UZATVÁRAČÍ MECHANIZMUS (TZV. SAMOZATVÁRAČ, alebo napojenie na EPS)



HADICOVÝ NAVULAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU MENOVITEJ SVETLOSTI 25 mm, DĺžKA HADICE 30m min. Ø hubice ekvív. Ø 10 mm,min. prietok Q= 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa.



EXISTUJÚCI NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU POŽIARNOU HADICOU C52

(dĺžka hadice 20m + v druhej skrini je druhá / prídavná 20m hadica, prietok 3,3 l/s)



EXISTUJÚCI SUCHOVOD / NEZAVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE (PRE NÁPOJENIE HAS. TECHNIKY)