LEGENDA

V VÝMENNÍK PARA /VODA , TYP CB 30-10-L

Č CIRKULAČNÉ ČERPADLO PROTIMRAZOVEJ OCHRANY GRUNDFOS

E EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU,TYP NG 50/3,OBJEM 50 L

-2,950

Teplovodný ohrievač – 80/60°C

Qoh=20,0kW

Chladič – vodný 6/12°C

Qch=18,0kW

1.01

1.03

1.02

1.04

1050
450

32i

40i

40/25

POTRUBIA NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE 01

STROJOVŇA VZT

-2,950

V40

1.03
THP osadený v stupačke

1050
450

620
450

560
450

450

1378

P:5000m3/h

P:4600m3/h

rozvádzač MaR

1.09
PV-0

Prívod čerstvého vzduchu – nasávanie potrubie pokračuje do átria–ukončiť protidaždovou žalúziou

Výfuk odpadového vzduchu potrubie pokračuje nad strechu objektu – ukončiť protidaždovou žalúziou

PARÉ ČÍSLO:

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. D. POLÁK	ING. L.BOJNÁK	ING. L.BOJNÁK	
AUTOR PROJEKTU			
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY		

GENERÁLNY PROJEKTANT

pline
s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 BRATISLAVA

NÁZOV A MIESTO STAVBY

MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY

SPRACOVATEL STAVEBNÉHO OBJEKTU

Ing. Lubomír Bojnák–ZHP
Budyšínska č.8
831 03 Bratislava
IČO 33 811 261

STAVEBNÝ OBJEKT

SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

DRUH PROJ.	VYKUROVANIE
DÁTUM	11.2018
FORMÁT	9 A4
ČIS. ZÁKAZ.	
FILE	
STUPEŇ	RP

OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS SUTERÉNU – STROJOVŇA VZT

MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKR.	UK– 2