


## SPÔSOB NAPOJENIA RADIÁTORA "VK"

MIESTNOSŤ č. N3.03 – KÚPEĽNÁ



## LEGENDA

NAPOJITI NA JESTVUJUCU STUPACKU


NAPOJITI NA JESTVUJUCU STUPACKU

• OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR KORAD PREVEDENIE K – KOMPAKT, S BOČNÝM PRIPOJENÍM, VÝŠKA 600 mm, DĹŽKA 2200mm

PV RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU TYP HERZ TS-90, PRIAMY  
PS SPIAČKOVÝ VENTIL TYP HERZ RL-5, PRIAMY  
VO VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ

• OCELOVÝ DOSKOVÝ RADIÁTOR KORAD TYP 22, PREVEDENIE VK  
22K-600/600 H3000, TH SO SPODNÝM PRIPOJOM, VÝŠKA 600 mm, DĹŽKA 1200 mm

H 3000 TH PRIPOJOVACIA ARMATÚRA HERZ 3000 – PRIAMA  
TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ SO ZÁVITOM M30x1,5



± 0,000=115,950 m.n.m.

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!  
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!  
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GENERÁLNY PROJEKTANT
ING. D. POLÁK	ING. L. BOJNÁK	ING. L. BOJNÁK	pline s.r.o.
AUTOR PROJEKTU	INVESTOR	FNSP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY	Stará Prievozská 2 821 09 BRATISLAVA
NÁZOV A Miesto STAVBY			SPRACOVATEĽ STAVEBNÉHO OBJEKTU
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNSP NOVÉ ZÁMKY			Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP Budyšínska č.8 831 03 Bratislava IČO 33 811 261
STAVEBNÝ OBJEKT			DRUH PROJ.
SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKE CENTRUM			11.2018
OBSAH VÝKRESU			FORMÁT
PÔDORYS 3. POSCHODIA (IV. N.P.) – NOVÝ STAV			9 A4
			ČÍS. ZAKAZ.
			FILE
			STUPEŇ
			RP
			MIERKA
			1:50
			ČÍSLO VÝKR.
			UK- 3