

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Nových Zámkoch, dňa 04.11.2020

Žiadosť o vysvetlenie 4 – odpoveď:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie dňa: 03.11.2020 a v zmysle § 113 ods. 7 podáva nasledovné odpovede:

Otázka č. 1

vo VV pre slaboprúdy sú špecifikované káble a zásuvky, ktoré nespĺňajú normy pre zdravotnícke zariadenia. Nehorľavosť, antibakteriálne prevedenie.

Odpoveď č. 1:

- nehorľavosť - súčasťou PD je aj výkresová dokumentácia. Tam je uvedené, že všetky navrhnuté káble sú triedy reakcie na oheň B2ca-s1,d1,a1.
- antibakteriálnosti prevažná väčšina zásuviek je v spoločných rámkoch so silnoprúdom. Sú vykázané v silnoprúde a sú s požiadavkou antibakteriálnosti.

S pozdravom

.....

Ing. Vladimír Lipovský