


GK	GULOVÝ KOHÚT
VK	GULOVÝ VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
AO	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
PŠ	ZÁVITOVÁ SPOJKA PRIAMA Ve4300
V	VENTIL PRÍRUBOVÝ V30-111-616 PRE PARU
OK	ODVÁDZAČ KONDENZÁTU PLAVÁKOVÝ
RO	REGULÁTOR OBJEMOVÉHO PRIETOKU HERZ 4001
TEV	TROJCESTNÝ ELEKTROVENTIL /DODÁVKA MaR/
ERV	ELEKTROVENTIL /DODÁVKA MaR/
Q	VÝKON OHRIEVAČA/CHLADIČA VZT JEDNOTKY
T	TEPLOMER S OCHRANNÝM PÚZDROM 160 mm, ROZSAH 0-130 C
M	TLAKOMER SO SPODNÝM PRIP. 100 mm, ROZSAH 0-400 kPa, VRÁTANE KOND. SLUČKY A TLAKOM. KOHÚTA
V	VÝMENNÍK PARA /VODA , TYP CB 30-10-L
Č	CIRKULAČNÉ ČERPADLO PROTIMRAZOVEJ OCHRANY GRUNDFOS
E	EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, TYP NG 35/3, OBJEM 35 L/3bar



TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>GENERÁLNY PROJEKTANT</div> <div>pline</div> <div>s.r.o.</div> <div>Stará Prievozská 2</div> <div>821 09 BRATISLAVA</div>	
ING. D. POLÁK	ING. L.BOJNÁK	ING. L.BOJNÁK		
AUTOR PROJEKTU				
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY			
NÁZOV A MIESTO STAVBY			SPRACOVATEĽ STAVEBNÉHO OBJEKTU	
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY			Ing. Lubomír Bojnák-ZHP	
			Budyšínska č.8	
			831 03 Bratislava	
			IČO 33 811 261	
			DRUH PROJ.	VYKUROVANIE
			DÁTUM	11.2018
STAVEBNÝ OBJEKT			FORMÁT	9 A4
SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOBORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM			ČIS. ZÁKAZ.	
			FILE	
			STUPEŇ	RP
OBSAH VÝKRESU			MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
SCHÉMA ZAPOJENIA JEDNOTKY VZDUCHOTECHNIKY			1: 50	UK – 4